



| | | |
|---|---|---|
| 5 | ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY, OCELOVÝ DN 200, S PŘÍRUBOVÝMI VÝSTUPY, TEPELNÁ IZOLACE 100mm S HLINÍKOVOU FOLIÍ, VČETNĚ PODPĚR | 1 |
| 6 | SBĚRAČ VRATNÉ VODY, OCELOVÝ DN 200, S PŘÍRUBOVÝMI VÝSTUPY, TEPELNÁ IZOLACE 100mm S HLINÍKOVOU FOLIÍ, VČETNĚ PODPĚR | 1 |

— POTRUBÍ TOPNÉ VODY - OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ + TEPELNÁ IZOLACE

— POTRUBÍ VRATNÉ VODY - OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ + TEPELNÁ IZOLACE

F - FILTR PŘÍRUBOVÝ, PN 6
ZKM - ZPĚTNÁ Klapka MEZIPŘÍRUBOVÁ, PN 6
KK - KULOVÝ KOHOUT
ZKZ - ZPĚTNÁ Klapka ZÁVITOVÁ
Č1 - ELEKTRONICKÉ ČERPADLO PŘÍRUBOVÉ, NÍZKÁ SPOTŘEBA EL. ENERGIE, PN 6/10, DN 32, VÝKON 4,0m³/h PŘI TLAKU 54kPa
Č2 - ELEKTRONICKÉ ČERPADLO PŘÍRUBOVÉ, NÍZKÁ SPOTŘEBA EL. ENERGIE, PN 6/10, DN 32, VÝKON 5,0m³/h PŘI TLAKU 60kPa
Č3 - ELEKTRONICKÉ ČERPADLO ZÁVITOVÉ, NÍZKÁ SPOTŘEBA EL. ENERGIE, PN 6/10, DN 32, VÝKON 2,0m³/h PŘI TLAKU 47kPa
VK - VYPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2"
SV - TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ PN 6 + SERVOPOHON
AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/2"
T - TEPLOMĚR S NÁVARKEM, ROZSAH 0-120°C

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Architekt | PAVEL KEFURT | | PROTOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz IČ: 288 29 999 |
| Vedoucí zakázky | PAVEL KEFURT | | |
| Projektant | PAVEL KEFURT | | |
| Zodp. projektant | JAROSLAV KEFURT | | |
| Kraj | PARDUBICKÝ | MÚ/OU | ÚSTÍ NAD ORLICÍ |
| Investor | Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24 | | |
| Název stavby: | | | |
| REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMENSKÉHO č.p. 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ | | | |
| Místo stavby: | | KOMENSKÉHO 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 24 | |
| Stavební objekt: | | D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | |
| Část: | | D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ | |
| Obsah přílohy: | | ŘEZ A-A | |
| Formát | | 8x4 | |
| Datum | | LEDEN 2017 | |
| Číslo zakázky | | 0618 | |
| Stupeň PD | | DSP, DVD, DPS | |
| Revize | | 00 | |
| Označení přílohy: | | D.1.4.1.b-02 | |
| Měřítko: | | 1:10 | |
| | | Číslo paré: | |