PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ JSOU V SITUACÍCH ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ. UVĚDOMIT JEJICH MAJITELE O ZAHÁJENÍ PRACÍ.

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU



ZÁKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY

PROTI ÚNIKU PLYNU BUDOU VŠECHNY VSTUPY PODZEMNÍ ČÁSTI SLOUPU UTĚSNĚNY



SLOUP :	8m	A 1700mm	B 800mm

LEGENDA:

R1 11W — VENKOVNÍ REFLEKTOR LEDKOVÉ SVÍTIDLO
SVÍTIDLO 16,1W/3000K/1424W
4x SVÍTIDLA NA SLOUPU, IP66
NOSNÝ OCELOVÝ SLOUP ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ
ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU - ŠEDÁ
VÝŠKA NAD ZEMÍ 8m, VETKNUTÍ DO ZEMĚ 1m

V1 11W — VENKOVNÍ LEDKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, IP66
11W/3000K/787lm/Ra 80

V2 7,7W — VENKOVNÍ LEDKOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, IP65
7,7W/3000K/593lm/Ra 90

NOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
KABELY BUDOU ULOŽENY V CHRÁNIČCE TRUBCE Ø63mm
POD KOMUNIKACÍ

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ZRUŠENÉ

V KABELOVÝCH TRASÁCH BUDE ULOŽEN DRÁT FeZn pr.10mm PRO OCHRANNÉ A PRACOVNÍ UZEMNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STOŽÁRŮ

ELEKTRICKÁ SÍŤ: 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C
3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S

OCHRANA PŘED NDN: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD SÍTĚ POSPOJOVÁNÍM

SOUŘADNÝ SYSTÉM S - JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTEM Bpv

OBJEDNATEL :	Město Ústí nad Orlicí zastoupené p. Petrem Hájkem, starosta města se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676, DIČ: 00279676
ZHOTOVITEL :	ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., jednatel Ing. Tomáš Koblása se sídlem Křižíkova 788/2, Hradec Králové 500 03 IČ: 06428088, DIČ : CZ06428088
ARCHITEKT :	Ing. arch. Vladimír Šolc se sídlem Křižíkova 788/2, Hradec Králové 500 03

ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o.
www.zarovkaarchitekti.cz

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY A SPOJOVACÍHO KRČKU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ul. KOMENSKÉHO č.p. 11 ÚSTÍ NAD ORLICÍ		STUPEŇ : DSP DPPS	PARÉ. č :
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY A SPOJOVACÍHO KRČKU		
PROFESE	D.1.4.G ELEKTROINSTALACE VČETNĚ BLESKOSVODU	DATUM :	10_2020
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Šandera, ČKAIT 0602275	ČÍSLO ZAKÁKY :	1907
PROJEKTANT	Kamil Hejcman	MĚŘÍTKO :	1:200
SITUACE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ		ČÍSLO V. :	D.1.4.G - 01