



LEGENDA:	
SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
OU	OCHRANNÝ ÚHELNÍK
PV1	PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA
ST	STÍTEK PRO OZNAČENÍ SVODU
PV11	PODPĚRA POD CEMBRIT
PV15	PODPĚRA NA HŘEBENÁČE
① JÍMACÍ VEDENÍ (DRÁT ALMgSi Ø 8mm)	
SVODY NA FASÁDĚ PROVEDENÉ NA POVRCHU SVODOVÉ PODPĚRY PV1 UPRÁVIT DLE IZOLACE POD FASÁDOU. SVOD BUDE UKONČEN NA ZKUŠENÍ SVORKOVNICI.	
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
JT1	JÍMACÍ TYČ
SJ2	SVORKA K ZEMNÍCI TYČI
SJ1	SVORKA K JÍMACÍ TYČI
JT2	STROJENÝ JÍMACÍ Z DRÁTU ALMgSi Ø 8mm
SO	SVORKA OKAPU
LEGENDA:	
SR2	SVORKA PÁSEK-PÁSEK
SR3	SVORKA PÁSEK-DRÁT
ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ (PÁSEK FeZn 30/4mm) POLOŽEN NA DNO ZÁKLADU DOMU NEBO OKOLO DOMU NEBO VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ POD STÁV. OBJEKTEM	
② VÝVOD ZE ZÁKLADOVÉHO ZEMNÍČE DRÁTEM FeZn Ø 10mm - NECHAT VOLNÝ KONEC 5m - BUDE UKONČEN NA ZKUŠENÍ SVORKOVNICI.	

OBJEDNATEL : Město Ústí nad Orlicí zastoupené p. Petrem Hájkem, starosta města se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676, DIČ: 00279676		ŽÁROVKA PROJEKTANT s.r.o. se sídlem Křížkova 788/2, Hradec Králové 500 03 IČ: 06428088, DIČ: CZ06428088		ARCHITEKT : Ing. arch. Vladimír Šolc se sídlem Křížkova 788/2, Hradec Králové 500 03	
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY A SPOJOVACÍHO KRČKU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ul. KOMENSKÉHO č.p. 11 ÚSTÍ NAD ORLICÍ		STUPĚN : PARÉ č. : DSP DPPS		DATUM : 10_2020	
PROFESE		D.1.4.G ELEKTROINSTALACE VČETNĚ BLESKOSVODU		ČÍSLO ZAKÁKY : 1907	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Pavel Šandera, ČKAIT 0602275		MĚŘÍTKO : 1:100	
PROJEKTANT		Kamil Hejman		ČÍSLO V. : D.1.4.G - 05	
PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD					