

PK

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ DVOJKOTEL
STACIONÁRNÍ, VÝKON 300 kW (40/30°C)
SPOTŘEBA PLYNU 3,07 - 32,90 m³/h
MEZPŘÍRUBOVÁ KLAPKA DN 50
FILTR 1" PŘED KOTLEM

TL - TLAKOMĚR SE SMYČKOU A KOHOUTEM, ROZSAH 0-4 kPa

KK - KULOVÝ KOHOUT PLYNOVÝ

KL - KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ

MBU - MEMBRÁNOVÝ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR, NIZKOTLAKÝ, OBYČ. PROSTŘEDÍ, PŘÍRUBOVÝ DN 65, SAMOSTATNÝ, 230 V ODFUK DO VENKOVNÍHO PROSTORU

FP - FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 65, PLYNOVÝ

FZ - FILTR ZÁVITOVÝ 1", PŘED KOTEL (SOUČÁST DODÁVKY KOTLE)

STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU

NTL ROZVOD PLYNU 2kPa V OBJEKTU Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM, MATERIÁL 11 353.1

ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM, MATERIÁL 11 353.1

MONTÁŽ PROVÉST V SOULADU S ČSN 07 0703, ČSN EN 1775, ČSN 73 4201 A PRAVIDLY TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 01, TPG 908 02, TPG 934 01

Architekt			
Vedoucí zakázky	PAVEL KEFURT		
Projektant	PAVEL KEFURT		
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT		
Kraj	PARDUBICKÝ	MÚ/OÚ	ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24		

PROTOSAN s.r.o.
LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY
tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz
IČ: 288 29 999

Název stavby: REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMENSKÉHO č.p. 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Místo stavby: KOMENSKÉHO 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 24	
Stavební objekt: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
Část: D.1.4.2 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	
Obsah přílohy: PŮDORYS	

Formát	6xA4
Datum	LEDEN 2017
Číslo zakázky	0618
Stupeň PD	DSP, DVD, DPS
Revize	00
Označení přílohy:	D.1.4.2.b-01
Číslo paré:	
Měřítko:	1:25