


PK

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ DVOJKOTEL
STACIONÁRNÍ, VÝKON 300 kW (40/30°C)
SPOTŘEBA PLYNU 3,07 - 32,90 m³/h
MEZPŘÍRUBOVÁ Klapka DN 50
FILTR 1" PŘED KOTLEM



KOMPONENTY ODVODU SPALIN, KOUŘOVOD A KOMÍN
Z TVAROVEK A TRUBEK S HRDLEM PRO ODVOD KONDENZÁTU



KOMPONENTY NASÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU
Z TVAROVEK A TRUBEK S HRDLEM PRO ODVOD KONDENZÁTU
TEPELNÁ IZOLACE PE 20mm + MINERÁLNÍ VATA 100mm
S HLINÍKOVOU FOLIÍ

Architekt		PROtoSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz IČ: 288 29 999	
Vedoucí zakázky	PAVEL KEFURT		
Projektant	PAVEL KEFURT		
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT		
Kraj	PARDUBICKÝ	MÚ/OÚ	ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24		
Název stavby:		Formát	6x4
REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMENSKÉHO č.p. 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		Datum	LEDEN 2017
		Číslo zakázky	0618
		Stupeň PD	DSP, DVD, DPS
Místo stavby:	KOMENSKÉHO 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 24	Revize	00
Stavební objekt:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Označení přílohy:	
Část:	D.1.4.2 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	D.1.4.2.b-03	
Obsah přílohy:		Měřítko:	
PŮDORYS - ODVOD SPALIN, NASÁVÁNÍ VZDUCHU, VĚTRÁNÍ		1:25	