



PK

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ DVOJKOTEL
STACIONÁRNÍ, VÝKON 300 kW (40/30°C)
SPOTŘEBA PLYNU 3,07 - 32,90 m³/h
MEZPŘÍRUBOVÁ KLAPKA DN 50
FILTR 1" PŘED KOTLEM



KOMPONENTY ODVODU SPALIN, KOUŘOVOD A KOMÍN
Z TVAROVEK A TRUBEK S HRDLEM PRO ODVOD KONDENZÁTU



KOMPONENTY NASÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU
Z TVAROVEK A TRUBEK S HRDLEM PRO ODVOD KONDENZÁTU
TEPELNÁ IZOLACE PE 20mm + MINERÁLNÍ VATA 100mm
S HLINÍKOVOU FOLIÍ

Architekt		PROtoSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz IČ: 288 29 999			
Vedoucí zakázky	PAVEL KEFURT				
Projektant	PAVEL KEFURT				
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT				
Kraj	PARDUBICKÝ		MÚ/OÚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24				
Název stavby:			Formát	2xA4	
REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ KOMENSKÉHO č.p. 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			Datum	LEDEN 2017	
			Číslo zakázky	0618	
			Stupeň PD	DSP, DVD, DPS	
			Revize	00	
Místo stavby:	KOMENSKÉHO 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 562 24		Označení přílohy: D.1.4.2.b-04		
Stavební objekt:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Číslo paré:
Část:	D.1.4.2 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ				
Obsah přílohy: ŘEZ - ODVOD SPALIN, NASÁVÁNÍ VZDUCHU, VĚTRÁNÍ			Měřítko:	1:25	