

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	<b>Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku, základní škola, ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Ústí nad Orlicí
Sídlo:	Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO:	002 79 676
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

## DOTAZ 1

V rozpočtu jsou položky, které řeší novou mPVC fólii na plochou střechu a dále jsou v projektu řešeny klempířské prvky z Prefalzu (hliník) a to se spojit s fólií nedá. Musí být použity viplanylové plechy. Prosím o kontrolu položek, zdali se projektant nespletl a o případné opravení.

## ODPOVĚĎ 1

Střecha bude provedena dle PD. Střešní folie bude dodána včetně systémových poplastovaných plechů (viplanylové). Střešní hydroizolace na atice bude zakončena viplanylovým plechem do tvaru L. Na tento krajový profil bude nasazena závětrná lišta, která může být už odlišného materiálu.

## DOTAZ 2

Je prosím možné zaslat výkres detailu 01 a 02?

Viz náhled z půdorysu (příloha).

## ODPOVĚĎ 2

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje požadovaný výkresy detailů 01 a 02.

## DOTAZ 3

V uveřejněném „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf“ uvádíte, že změny budou zohledněny i v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb.

Bohužel „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb\_vys2.xlsx“ všechny tyto doplňující informace nezohledňuje. Budete tedy „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ revidovat, aby nebyl v rozporu s obsahem „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf“?

## ODPOVĚĎ 3

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací **Soupis stavebních prací, dodávek a**

**služeb\_vys4**, do kterého zapracoval změny vyplývající z výše uvedených dotazů. Tento soupis nahrazuje předchozí soupis stavebních prací zveřejněný na profilu zadavatele.

---

## **INFORMACE**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 3 pracovní dny. Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

### **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 11. 2023 v 10.00 hod.**

#### Přílohy:

Výkresy - Detaily 01\_02

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb\_vys4