



Vsadit měřič tepla ÚT  
měřič Ultraflow 54 Dn 65, qp 25 m3/h, Kvs 102 m3/h,  
komplet (dodávka MaR), do svislého potrubí,  
2x R 100/65, navazit čidla T

VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	VATOP - projekční kancelář Ing. Jan VAŠAŘA Slov. nář. povstání 627 566 01 Vysoké Mýto IČO : 11145692
Ing. Jan Vašařa	Ing. Jan Vašařa		05 – 23	
OBEC : Ústí nad Orlicí	OKRES : Ústí nad Orlicí		FORMÁT :	2 A4
INVESTOR : TEPVOS spol. s r.o., Křálovéhradecká čp. 1568, Ústí nad Orlicí MBERK	AKCE : INSTALACE MĚŘIČŮ TEPLA V DOM. KOTELNÁCH PROVOZOVANÉ FIRMOU TEPVOS, spol. s r. o. ÚSTÍ NAD ORLICÍ		DATUM :	10 / 2023
ÚČEL :			DPS	
MĚŘÍTKO :			1 : 50	
ČÍS. OBJEKTU :			SOUPRAVA :	
PŘÍLOHA : KOTELNA ZŠ NA ŠTĚPNICI čp. 300			ČÍS. PŘÍLOHY : ÚT – 14	