

PŮDORYS:

STÁVAJÍCÍ VÝKLENEK:

NOVÝ PLYNOVÝ FILTR KAP DN 50 Rp2
NOVÝ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU
BAP DN 50-NT-C-Rp2-solo-R, 230V 50Hz

VIZ DETAIL - VÝKRES Č. P-02

R 40/20
KK 3/4"
FILTR 3/4"

INSTALACE SHODNÁ
U OBOU KOTLŮ

NOVÉ PŘÍPOJKY
OCEL DN 40

ZASLEPENÍ DN 80

MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ 1/2"

OCEL DN 50

MÍSTO NAPOJENÍ NA
STÁVAJÍCÍ ROZVOD OC DN 50
STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZASLEPIT

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ
OCEL DN 50

STÁVAJÍCÍ
NTL PŘÍPOJKA PLYNU

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PILÍŘ
STÁVAJÍCÍ HUP 2"
NOVÝ PLYNOMĚR BK G 6
VIZ DETAIL

NOVÉ ODVZDUŠŇOVACÍ
POTRUBÍ 1/2" OD KOTLŮ

— SUŠÁRNA —

NOVÉ ODVZDUŠŇOVACÍ
POTRUBÍ 1/2" OD BAP

STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ 1/2"
VYVEDENO DO VENKOVNÍHO PROSTORU

ZDROJ TEPLA:

1

PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL

HOVAL ULTRAGAS 50

JMENOVITÝ VÝKON 7,5 - 46,1 kW (PŘI MODULACI 80/60°C)

JMENOVITÝ VÝKON 8,3 - 49,9 kW (PŘI MODULACI 40/30°C)

JMENOVITÝ TEPELNÝ PŘÍKON 7,7 - 46,9 kW

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230V, EL. PŘÍKON MAX. 122 W

ROZMĚRY VxŠxH: 1640x520x820 mm

SPOTŘEBA 4,7 m3/hod ZEMNÍHO PLYNU

ZNAČENÍ POTRUBÍ:

— NOVÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ
— NOVÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ - ODVZDUŠŇOVACÍ
— STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ POTRUBÍ
— x — x — x — x — STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ

DETAIL STÁVAJÍCÍHO
BETONOVÉHO PILÍŘE:

MÍSTO NAPOJENÍ NA
STÁVAJÍCÍ ROZVOD OC DN 50
R OC DN 50 / DN 25

NOVÝ UZÁVĚR PLYNU - KK 1"

MÍSTO NAPOJENÍ NA
STÁVAJÍCÍ ROZVOD OC DN 50
R OC DN 25 / DN 50

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OC DN 50

TERÉN

STÁVAJÍCÍ
NTL PŘÍPOJKA PLYNU

NOVÝ PLYNOMĚR
BK G 6, ROZTEČ 250 mm
Qmax = 10 m3/hod ZP

POZNÁMKY:

- NUTNO ZAJISTIT SOUHLAS KOMINICKÉHO ÚŘADU O ZPŮSOBU ODVODU SPALIN OD PLYNOVÝCH KOTLŮ DO VENKOVNÍHO PROSTORU
- ZKOUŠKA PEVNOSTI A TĚSNOSTI PLYNOVODU BUDE PROVEDENA V SOULADU S TPG 704 01.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANÁ V SOULADU S EN 12007-1, EN 12007-2, EN 12007-3, EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01 , TPG 609 01, ČSN 73 4201

VYPRACOVAL	Simona Kamenická	JIŘÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec.vytápění a zdrav.technika Dlouhá Třebová 211,PSČ 56117 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
VED.PROJEKTU	Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebová		
STAVEBNÍK	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí		
MÍSTO STAVBY	č.p. 1222, Na Štěpnici, Ústí nad Orlicí		
AKCE		ÚČEL	DPS
REKONSTRUKCE KOTELNY BYTOVÉHO DOMU č.p. 1222, Na Štěpnici, Ústí nad Orlicí		DATUM	BŘEZEN 2024
ČÁST D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ A PLYNOINSTALACE		ARCH.Č.	
NÁZEV VÝKRESU		Měřítko	Č. Výkresu
PŮDORYS KOTELNY, DETAIL PILÍŘE		1:50	P-01