


<b>Ing. Pavel Vacek, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRO POZEMNÍ STAVBY</b> Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, 562 01 IČ:49312570 ČKAIT č. 0600233 tel: 465 523 662 e-mail: vacek@cominnet.cz			 <b>projekční kancelář KOMPLET</b>	
VEDOUcí PROJEKTU		VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE	
ING. P. VACEK		ING. P. VACEK	ING. P. VACEK	
INVESTOR			Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí	
MÍSTO STAVBY			Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí, parcela st. 2631, k.ú. Ústí nad Orlicí	
STAVBA  <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ MŠ NA VÝSLUNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ</b>			DATUM	listopad 2023
			STUPEŇ PD	DSP
			MĚŘÍTKO	
ČÁST  <b>D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení</b>			Č.ZAKÁZKY	
			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH			<b>D 1.3 a) 1</b>	
<b>Technická zpráva požární ochrany</b>				

## **Technická zpráva požární ochrany**

### **Stavební úpravy kuchyně MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí**

**Název akce** : Stavební úpravy kuchyně MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí  
**Stupeň PD** : Projekt pro ohlášení stavby  
**Místo** : Stavební parcela č. 1432, k.ú. Jablonné nad Orlicí  
**Investor** : Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
**Odpovědný projektant** : Ing. Pavel Vacek, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí  
ČKAIT 0600233

Leden 2024

## 1. Úvod

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako součást dokumentace pro ohlášení stavby. Rozsah požárně bezpečnostního řešení je přizpůsoben s ohledem na rozsah a složitost akce. Jedná se o stavbu, kde není nezbytné zpracovávat samostatné výkresy požární bezpečnosti staveb. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako součást dokumentace pro ohlášení stavby dle § 41 odst. 2 vyhl. 246/2001 Sb. a v souladu s přílohou vyhl. 499/2006 Sb.

Posouzení je provedeno na základě předložené rozpracované projektové dokumentace. Předmětem posouzení jsou stavební úpravy kuchyně. Jedná se o doplnění a přemístění některých částí technologie kuchyně. Dojde k přemístění stávajícího konvektomatu, který bude přesunut doprostřed místnosti a bude umístěn společně se sporákem pod vzduchotechnickou digestoř. Dále bude doplněna technologie o myčku černého nádobí. V celé kuchyni budou provedeny nové omítky stěn, včetně obkladů a nová podlaha, která bude zhotovena také v prostoru hrubé přípravy zeleniny, předsíni a ohřevu TV. Nově bude v kuchyni zbudována přízdívka pro myčku černého nádobí.

Posouzení je provedeno dle ČSN 730802 – PBS – Nevýrobní objekty a dále dle norem souvisejících a navazujících. Ve smyslu ČSN 730834 čl. 3.4 se jedná o změnu staveb skupiny I ve smyslu čl. 3.3 písm. b) ČSN 730834 – výměna nebo obnova systémů, sestav prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňuje provoz objektu.

U této stavby se dle zák. 133/85 Sb. § 40 odst. 1 nevykonává státní požární dozor v rozsahu uvedeném v § 31 odst. písm. b) a c) zákona 133/85 Sb. **Jedná se kategorie stavby „0“** dle § 6 odst. 2 vyhl. 460/2021 Sb. Jedná se o stavební úpravy, jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost staveb. Takové to udržovací práce nebo stavební úpravy bez ohledu na vlastní kategorii staveb, ve které se budou realizovat posoudí z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci jako **stavba kategorie „0“**. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhl. 460/2021 Sb. se v tomto případě nepoužije.

## 2. Závěr

**Posuzovaný prostor jako celek vyhovuje požadavkům ČSN.**

### Použité normy:

ČSN 73 08 02 PBS Nevýrobní objekty  
ČSN 73 08 34 PBS Změny staveb  
ČSN 73 08 10 PBS Společná ustanovení  
ČSN 73 08 21 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí  
ČSN 73 08 24 PBS Výhřevnost hořlavých látek  
ČSN 73 08 73 PBS Zásobování požární vodou  
ČSN 01 80 13 PBS Požární tabulky  
ČSN EN 62 305 – 1 až 4  
ČSN EN ISO 7010  
Zákon č. 183/2006 Sb.- stavební zákon ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 23/2008 Sb. vyhl. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhl. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Výše uvedené předpisy jsou aplikovány v úplném znění.

