



Město Ústí nad Orlicí  
odbor rozvoje města

Vaše č.j.:  
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/41639/2024/ORM/Novac  
Číslo spisu: 7664/2024  
Poč. listů: 1  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Jana Nováčková  
Tel: 465514237  
E-mail: novackova@muuo.cz  
Datum: 03.06.2024  
Místo: Ústí nad Orlicí

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

### Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění položky 725000001, 725000002, 725000003 Nerezový jednoduchý z části rozpočtu ZTI.

položka č. 725000001 – má se jednat o dřez výšky 850 mm, velikost vany 600x500x250 mm,  
položka č. 725000002 a 3 – jaké provedení stolu, jak velký má být dřez (400x400, 340x400, 330x300 mm) - jakou hloubku má mít dřez (300, 250, 200 mm)

### Odpověď:

V rozpočtu je uvažováno s těmito položkami:

JEDNO DŘEZ 700/600 hloubka dřezu 300 mm

Dřez je vyrobený z nerez plechu tl. 1,2 mm. Provedení bez lemů, zadní nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní desky 40 mm, hloubka dřezu 300 mm, standardní výška jednoduchů 850 mm, stůl nerez s dřezem 1600/700/850 dřez 500/500/250.

**Petr Hájek**

starosta města