



ustivp24v00m9i

Město Ústí nad Orlicí

Odbor správy majetku města

Vaše č.j.:

Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/45774/2024/SMM/ah

Číslo spisu: 8874/2024

Poč. listů: 3

Poč. příloh: 0

Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Bc. Alena Hudečková

Tel: 465514220

E-mail: hudeckova@muuo.cz

Datum: 17.06.2024

Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Dodávka 6ks teleskopických automatických dveří pro DPS Ústí nad Orlicí
Evidenční číslo VZ	P24V00000011
Velikost a druh ZŘ	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ODPOVĚĚ ZADAVATELE NA VÝZVU K UPŘESNĚNÍ ZAKÁZKY

Dotaz č. 1 uchazeče:


1) Do plastových portálů není vhodné a z pohledu bezpečnosti ani možné instalovat automatický pohon dveří. Bylo by proto nutné vytvořit nosnou konstrukci, kolem celého plastového portálu. Takové řešení nedoporučujeme, znamenalo by to, že na existující plastový portál se bude přidělávat ještě další kovová nástavba, která Vám zmenší prostor v chodbě. Tato konstrukce nebude praktická, není to běžné řešení. Doporučujeme Vám zvážit výměnu celého plastového portálu za nový, hliníkový, na který bude instalován pohon automatických dveří s teleskopickými křídly. Navrhované řešení zvýší náklady na realizaci minimálně, orientačně o 15 %, ale zajistíte si tím kompletně nové, praktické, bezpečné a funkční řešení vstupu. Současné poštovní schránky by se umístily do nového portálu na stejnou pozici.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Výkres návrhu řešení:



Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním znění zadávací dokumentace, tj. zachování stávajících plastových stěn na všech šesti objektech a provést tedy instalaci nových automaticky posuvných dveří za stávající plastové stěny, včetně jejich olištování, začištění otvorů s nutnou úpravou a montáží přechodových prahů. V ceně díla bude tedy i osazení nutných nosných prvků za plastovou stěnu pro osazení nových dveří a instalaci pohonu zařízení.

Dotaz č. 2 uchazeče:

2) v položce č. 2, požadujete nacenit: „Elektronický dohled, s možností SW nebo cloudového (webového) ovládání základních nastavení všech instalovaných dveří“. Prosím o upřesnění, zda je tím myšlen přístupový systém do objektu – tzn. čtečka + konkrétní počet čipů nebo karet pro jeden vchod? Prosím o upřesnění. Níže ukázka možnosti řešení.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563


IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

Autonomní čtečka + čipové karty / čipy



Čipové karty:



Nebo



Odpověď zadavatele:

Na základě poptávaného základního elektronického dohledu, s možností SW nebo cloudového (webového) ovládání základních nastavení všech instalovaných dveří s uložištěm dat zadavatel předpokládá, a tímto i upřesňuje, že součástí ceny dodávky bude i přístupový systém se základní evidencí vstupů a s osazením automatických dveří autonomní čipovou čtečkou umístěnou na vstupní straně na rámu dveří. Součástí ceny díla bude i dodávka šifrovaného čipového systému s dodávkou závěsných čipů (klíčenek, tagů) v počtu 40 ks klasických čipů na vchod (2 čipy na 1 byt), a 30 ks administrátorských čipů, kde jedním čipem lze otevřít všechny nově instalované dveře.

v Ústí nad Orlicí, dne: 18. 6. 2024	
Jméno a příjmení oprávněné osoby účastníka:	Petr Hájek, starosta města
Podpis (a razítko)	

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg