






POHLED JIHOVÝCHODNÍ 1:100







POHLED JIHOZÁPADNÍ 1:100



PROPOJENÍ S UZEMNĚNÍM



POZNÁMKA

 jímací soustava AlMgSi Ø8mm
 ochranný úhel jímáče
 označení svodu
 sverka
 jímáč

JÍMACÍ SOUSTAVA: mřížová jímací soustava AlMgSi, tvořená strojřeným jímacím vedením a doplněná jímací
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA: tvořená zemnicí typu B - drát FeZn Ø6mm, zemnicí tyče a pásek FeZn 30/4mm
NÁVRH PROVEDEN DLE ČSN EN 62305 ed.2
TRÍDA LPS: II neizolovaný

POČET SVODŮ

JT	jímání tyč, délka 3m
PB19	podstavec betonový 79kg
PJ	pomocník jímání, délka 1m
SJ1	svorka k jímání tyčí
SZb	svorka zkušební
SS	svorka spojovací
SP	svorka připojovací
SR2a	svorka pásek páska-páska
SR3a	svorka páska-drát
OU	ochranný úbalek/trubka
ZT	zemní tyč, délka 2m

POČET SVODŮ

Pre-dastatzen extra

U přechodu FeZn vodičů mezi různými prostředími (beton, zemina), musí být provedena vhodná antikorozní ochrana dle ČSN 33 2000-5-54 ed.

Obec: Ústí nad Orlicí [579891]
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Ústí nad Orlicí [775274]
Parcelní číslo: st. 2631

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnání
 $\pm 0,000 = 1.$ nadzemní podlaží

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby : **IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice**

IČO: 078 37 071 tel: +420 721 774 010

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT
------------	-----------------------	-------------------

Ing. Adam Zidek	Petr Šimoník	Lukáš Nevoře
-----------------	--------------	--------------

INVESTOR Mesto Ústí nad Orlicí, Sychilova 16, 56201 Ústí nad Orlicí

STAVBA Úprava vnější ochrany před bleskem

OBJEKT Na Výsluní 200, 56201 Ústí nad Orlicí

ČAST	Hromosvod
------	-----------

03044 Výzkum bromoacetydu

 IPOK
Intenzívny projekt a pibodol kancalát

[illegible][illegible][illegible]

ZAR. GİSLÜ	
STUDENŤ DD	DDG

STUFEN FD	DPS
FORMÁT	8xA4

MĚŘÍTKO	1:100
---------	-------

V.Č.	KOPIE
------	-------

D 1423