

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	„Pořízení fotovoltaické elektrárny na objekt MŠ Na Výsluní“ a „Pořízení fotovoltaické elektrárny na objekt Domova důchodců“
Evidenční číslo veřejné zakázky: Identifikační údaje o zadavateli	7832
Název:	Město Ústí nad Orlicí
Sídlo:	Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO:	00279676
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1:

1) Je možné nahradit 2ks měniče 12kW jedním o jmenovitém výkonu 25kW, tímto řešením dojde k úspoře místa i nákladů.

Odpověď 1:

Pro účely obsahově shodných nabídek každý dodavatel ocení položku tak jak je popsána v soupisech stavebních prací, tj. každý dodavatel ocení 2 ks měniče (střídače) jmenovitého výkonu 12000 VA. Případnou záměnu za jeden ks měniče (střídače) bude zadavatel řešit až s vybraným dodavatelem v průběhu realizace.

Dotaz 2:

2) Ke kolaudaci musí být doloženo splnění klasifikace střešního pláště Broof (t3) tento požadavek zajistí objednavatel? není uvedeno ve VV

Odpověď 2:

V rámci povolování stavby byl výše uvedený požadavek v PBŘ, jelikož to vyžadovala metodika od ministerstva vnitra. Požadavek neměl charakter závazné normy.

Až v roce 2024 byla vydána první norma ČSNP 730847, která tento požadavek však již neobsahovala. Tzn., že požadavek na klasifikaci pláště Broof (t3) byl již novou vyhláškou zrušen.

Ke kolaudaci nebude zapotřebí dokládat splnění klasifikace střešního pláště Broof (t3) a náklady s tím související nebudou tedy ani součástí nabídkové ceny účastníků řízení.