

Veřejná zakázka malého rozsahu

Oprava vyhnívacích nádrží ČOV Ústí nad Orlicí

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Na základě dotazu uchazeče o výše uvedenou zakázku malého rozsahu poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění rozsahu sanačních prací – u některých položek chybí předpokládaná výměra, která má být oceněna:

- *očištění a ochrana obnažené výztuže – předpokládaná % celkové plochy*
- *čištění trhlín a tlaková injektáž – předpokládaná celková délka trhlín*

Odpověď na dotaz č. 1

- Očištění a ochrana obnažené výztuže – předpokládá se 100 % celkové plochy, ale konečná výměra bude známa až po rozkrytí vyhnívacích nádrží. Toto však nelze provést bez jejich odstavení. Uchazeč uvede do nabídky jednotkovou cenu za 1 m² sanačních prací a konečná účtovaná cena bude stanovena jako součin této nabídnuté jednotkové ceny a skutečné výměře provedených sanačních prací.
- Uchazeč uvede do nabídky jednotkovou cenu za 1 bm sanace trhlín. Konečná účtovaná cena bude stanovena jako součin této nabídnuté jednotkové ceny a skutečné délce provedené sanace trhlín.

Dotaz č. 2:

Ve specifikaci sanačních prací je uvedeno očištění povrchu 2000bar v rozsahu 100% ŽB plochy a dále je zde uvedeno suché abrazivní tryskání opět v rozsahu 100% ŽB plochy. Předpokládá se, že se skutečně bude celý vnitřní povrch nádrže tryskat vysokotlakým vodním paprskem a následně se provede ještě abrazivní tryskání povrchu?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel předpokládá, že celý vnitřní povrch nádrže bude očištěn pomocí vysokotlakého vodního paprsku. Následně bude provedeno abrazivní tryskání 100% povrchu k zajištění optimální přilnavosti dalších vrstev.

Dotaz č. 3:

Žádáme o upřesnění tloušťky epoxidového nástřiku vnitřní stěny ocelového vrchlíku

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel požaduje aplikaci dvouvrstvého základního nátěru celkem 160 µm a dvouvrstvého vrchního nátěru - celkem 160 µm.

V Ústí nad Orlicí dne 9. 5. 2025

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Spis. znak:

Označení: ...

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168752599/0300