



ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: STRANA AC - 3+NPE AC 50HZ, 400V/230V TN-S
STRANA DC - DC, IT
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ED. 2
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: AA7, AB7, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ2, AR2, AS2, BC3
PROVEDENÍ: KABELY ULOŽENÝMI V TRUBKÁCH, PŘÍP. V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VEDOUČÍ PROJEKTANT	<div><div>ELEKTRO-SYCHRA</div><div>Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilennického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div></div>	
ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ	ROMAN HRODĚJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí			
INVESTOR	TEPVOS spol. s r.o., 562 01 Ústí nad Orlicí			
STAVBA	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A ZATEPLENÍ OBJEKTU KOTELNY Mazánkova 75, Ústí nad Orlicí			
ČÁST			DATUM	5/2021
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	21021
			MĚŘITKO	1:100
OBSAH	FOTOVOLTAICKÉ PANELY	ČÍSLO VÝKRESU	D 1.4.1.3	