

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

Ing. Jan Falta  
Nemošice 67  
530 03 Pardubice

Naše číslo jednací  
KHSPA 05806/2021/HOK-UO

Vyřizuje/linka  
Riegerová/465676462

V Ústí nad Orlicí  
07.04.2021

**Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavbu „Ústí nad Orlicí – obnova vodovodu DN150 LT v ul. Třebovská, od č.p. 422 po Knapovecký potok“**

### **Závazné stanovisko**

Na základě žádosti společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Královohradecká 1566, Ústí nad Orlicí, IČO: 259 45 793, zastoupené na základě plné moci Ing. Janem Faltou, Nemošice 67, Pardubice, IČO: 050 74 517 o vydání závazného stanoviska pro územní řízení a stavební povolení na stavbu „Ústí nad Orlicí – obnova vodovodu DN150 LT v ul. Třebovská, od č.p. 422 po Knapovecký potok“, doručené dne 01.04.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

**S projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení na stavbu „Ústí nad Orlicí – obnova vodovodu DN150 LT v ul. Třebovská, od č.p. 422 po Knapovecký potok“  
s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- 1) Před uvedením stavby přeložky vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
- 2) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výsledek rozboru vody v kráceném rozsahu (zpracovaný odborně způsobilou osobou) z nového vodovodního řádu.

### Odůvodnění:

Dne 1.04.2021 obdržela KHS Vaši žádost k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) pro územní řízení a stavební povolení na stavbu „Ústí nad Orlicí – obnova vodovodu DN150 LT v ul. Třebovská, od č.p. 422 po Knapovecký potok“. PD zpracoval Ing. Jan Falta, Nemošice 67, Pardubice, IČO: 050 74 517.

Investorem je společnost TEPVOS, spol. s r.o., Královehradecká 1566, Ústí nad Orlicí, IČO: 259 45 793.

Předložená PD řeší stavební úpravu stávajícího vodovodního řadu z litinového potrubí DN150 LT v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí, která spočívá ve vyjmutí stávajícího potrubí a jeho nahrazení novým litinovým potrubím příslušné dimenze ve stejné trase. Celková délka stavební úpravy je 246,5 m. Dojde k připojení všech stávajících vodovodních přípojek (11 ks) a výměně jednoho podzemního hydrantu.

Řešené území se nachází od soutoku Knapoveckého potoka a Třebovky, u místní silnice v ulici Třebovská až po křížení ulice Třebovská s železniční tratí.

Ve staničení 0,000 km je výměna započata v armaturním uzlu, kde bude vyměněno stávající šoupě. Vodovodní řad bude uzavřen ve stávající armaturní šachtě (ve vzdálenosti cca 12,0 m). Ve staničení 0,003 km bude provedena výměna stávajícího podzemního hydrantu – propojení k hydrantu LT S PE DN80. Ve staničení 0,088 km přechází vodovod šikmo na druhou stranu komunikace – na úrovni odbočení vodovodního řadu PVC DN100 do ulice Za Drahou. V tomto odbočení budou osazeny dva sekční uzávěry DN150, na odbočujícím řadu PVC DN100 bude sekční uzávěr zachován. Obnova vodovodu končí u sekčního šoupěte (zůstane stávající) ve staničení 0,243 km, kde dojde k opětovnému propojení vodovodu se stávajícím řadem LT DN150.

**Podmínka č. 1** vychází z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst.1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů.

**Podmínka č. 2** vychází z § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst.7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

KHS podanou žádost posoudila v souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska ochrany před hlukem a po jejím posouzení se rozhodla podané žádosti vyhovět.



Ing. Jitka Seidlová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální