


KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
TRÁVA	
0.71	5.55
	1.74

VBP1 VB P2 VB P3 VB P4

MĚŘÍTKA 1:100/100

PŘELOŽKA VÝTLAKU PERLA-6



HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]
DN[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[?]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ
PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

312	324.00	322.24	1.76	322.14	1.86
0.0	0.71	324.00	322.24	1.76	322.14
1.62	324.00	321.95	2.05	321.85	2.15
	324.00	321.95	2.05	321.85	2.15
4.30	321.10				
5.54	320.71				
5.91	320.59				
6.00	324.40	320.57	3.83	320.47	3.93
6.26	324.40	320.57	3.83	320.47	3.93
8.00	324.42	320.56	3.86	320.46	3.96

DN250–PE100 280x16,6, SDR17–8.00

–4.2–0.71

–315.7–5.29

–3.0–2.00

pískové lože 0,10 m

--	--

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM
--------	---------------------	-------

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	<div><div>PC</div><div>PROJEKT</div><div>projekční kancelář</div><div>570 01 Lhomyšl - Suchá Lhota 22</div><div>tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</div></div>	
Ing.Pravec František	Ing.Kopecký Josef	Ing.Pravec František		
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj		
Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	Pardubický		
AKUMULACE U ČS POD HOROU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 300m ³ - II.KOMORA			Číslo zakázky	170420191
			Druh projektu	DPS
			Datum	01/2020
			Formát A4	2xA4
PODÉLNÝ PROFIL PŘELOŽKA VÝTLAKU PERLA-6			Měřítko	Číslo přílohy
			1:100/100	D.7