



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne ... / 13. 4. 2018
Naše značka TEP/520/2018/HL
Vyřizuje / kontakt Luxová / 465 519 854
V Ústí nad Orlicí 15. 5. 2018

Žárovka projektanti s.r.o.

Ing. Tomáš Koblása

Křížíkova 788/2

500 03 Hradec Králové

Věc: **VOJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení /k PD/ ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o.**
vyjádření číslo: 084/2018

Akce: **Stavební úpravy MŠ Klubíčko – nové souvrství střechy, nové fasády**

Katastrální území:
Zájmové území:

Ústí nad Orlicí
ulice Dělnická

Investor:
Zhotovitel:

Město Ústí nad Orlicí
...

V uvedeném zájmovém území na pozemkové parcele č. 1000/1 v katastrálním území Ústí nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- **kabelové vedení veřejného osvětlení**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, vypracovanou ve stupni pro územní řízení Ing. Tomášem Koblásou v prosinci 2017 obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel vodovodu, kanalizace, rozvodů tepla a veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí, **souhlasí při splnění níže uvedených požadavků:**

- 1) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě: cov@tepvos.cz. Doručení objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 2) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", NV 591/2006 Sb. k z. č. 309/2006 Sb. v platných zněních a dalších navazujících předpisů a norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 3) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 4) **Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.**
- 5) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/0300

- 6) Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.
- 7) V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení bude dodrženo ochranné pásmo veřejného osvětlení.
- Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**
- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."
- 8) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a přenosné médium s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.
- 9) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řád nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 10) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 15. 5. 2019.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem


TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí
-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793


Helena Luxová
technická dokumentace
středisko investic
TEPVOS, spol. s r.o.

Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nepevněná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 3


Spis. znak: 6.1.4.

Označení:

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168 752 599/300

v.č. 084/2018



v zájmovém území se nenachází, nachází

zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o.

Před započatím zemních prací nutno vytyčit

foto vyjádření platí po dobu: 12 měsíců

Datum: 15.5.2018



TEPVOS, spol. s r.o.
Křálovhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Handwritten signature

Helena Luxová

Od: koblasa@tiscali.cz
Odesláno: 13. dubna 2018 10:13
Komu: Helena Luxová
Předmět: ŽÁDOST O EXISTENCI SÍTÍ + VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

Dobrý den,

žádám o existenci sítí a dále o vyjádření k projektové dokumentaci.


Stavební úpravy MŠ Klubíčko-nové souvrství střechy, nové fasády

Mateřská škola Klubíčko

Dělnická č.p. 67

Ústí nad Orlicí

Luxová / *fu*

 TEPVOS		Tepvos, spol. s r.o.	
Došlo:		11 -05- 2018	
Č.j.:	520/2018	Účetní číslo:	9
Počet listů:	1	Skartační lhůta:	5
Počet listů příloh:	0	Spisový znak:	G.1.4.

údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Žárovka projektanti s.r.o., Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové

jednatel a odpovědná osoba : Ing. Tomáš Koblása


IČ: 684 28 088, DIČ: CZ 28 088

www.zarovkaarchitekti.cz

Zodpovědný projektant:

- Ing. Tomáš Koblása: autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0602275

kontakt 777 820 790 děkuji a s pozdravem Tomáš Koblása



SOUŘADINOVÝ SYSTÉM JTSK, VY

LEGENDA STAV

- stávající plocha stavebního objektu
- hranice KN
- vnitřní hranice KN
- parcelní čísla
- travnatá plocha
- chodník
- zpevněná plocha - pochozí
- zpevněné plochy - pojízdné
- parkovací stání
- okapový chodník
- vstupy do objektu
- vstupy na pozemek

LEGENDA NÁVRH

- hranice stavebního pozemku
- hranice zájmového území
- kontaktní zateplovací systém
- okapový chodník

±0.000 = +363.284 m.n.m. B.p.V

3.1. 2018

OBJEDNATEL : Město Ústí nad Orlicí zastoupené p. Petrem Hájkem, starostou města se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279576, DIČ: 00279576		ZÁROVKA PROJEKTANTI, s.r.o. www.zarovka.cz	
ZHOTOVITEL : ZÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., Jernánská 10, Tomáš Kobelka se sídlem Křižkova 788/2, Hradec Králové, 500 03 IČ: 06428088, DIČ: CZ06428088, ČKAIT 0602275		STUPEŇ : PARRÉ. 6: DSP + DPS	
PROJESE		SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ZÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., Křižkova 788/2, HK 500 03		DATUM : 12/2017	
PROJEKTANT : Ing. Tomáš Kobelka, ČKAIT 0602275		ČÍSLO ZAKÁZKY : 12/2017	
CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		MĚŘÍTKO : 1:200	
		ČÍSLO V. : C.2, C.3	

Stavební úpravy MŠ Klubičko-nové souvrství střechy, nové fasády
Dělnická č.p. 67, Ústí nad Orlicí