

Ve Vysokém Mýtě, dne 14.4.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ✓

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy MŠ Klubíčko, Dělnická 67“ ✓

Identifikační údaje o zadavateli:

Název: Město Ústí nad Orlicí ✓

Adresa sídla: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí ✓

IČ: 00279676 ✓

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení ✓

Na základě žádosti dodavatele poskytuje níže zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace. ✓

PŘESNÝ DOTAZ DODAVATELE Č. 1:

Dobrý den,

po letném prostudování zadávací dokumentace prosím o vysvětlení zadávací dokumentace k následujícím bodům: ✓

- 1) Ve výkazu výměr (potažmo v ZOV) postrádám položku na provizorní zakrytí střechy po dobu realizace rekonstrukce střešního pláště. Domnívám se, že z technologického hlediska a zejména povětrnostních vlivů nelze realizovat bez provizorního zastřešení. Prosím i o návrh konstrukce, když se dle TZ nesmí stropní konstrukce zatěžovat. ✓

ODPOVĚď č. 1:

V soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přidaná položka č. 181. na provizorní zakrytí střechy. Konstrukce se nekreslí. Stávající panely střechy nelze přitěžovat. Provizorní zastřešení nutno opírat o nosné stěny. ✓

PŘESNÝ DOTAZ DODAVATELE Č. 2: ✓

- 2) Dále prosím o zvážení, zda nájem lešení na 2 měsíce je dostačující. ✓

ODPOVĚď č. 2:

Položka č. 42 je upravena na 5 měsíců (nájem lešení). ✓

PŘESNÝ DOTAZ DODAVATELE Č. 3: ✓

- 3) Ve skladbě STR.1 je uvedena tepelná izolace – minerální vata tl. 150mm (vyrábí se zpravidla v sudých tloušťkách) ve dvou vrstvách, ve výkaze výměr je tl. 140 a 160mm. V řezu je znázorněna tepelná izolace ve třech vrstvách. Navíc v TZ se v bodě 18 třetí odrážce píše, že tepelná izolace bude ze střešního polystyrenu. Co platí? ✓

ODPOVĚĎ č. 3:

Platí soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. minerální vata tl. 160 + 140 mm. ✓

PŘESNÝ DOTAZ DODAVATELE Č. 4: ✓

- 4) Pol. č. 81 provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do trapézu? V skladbách STR.1 ani STR.2 jsem žádný trapéz nenašel. Jak se bude kotvit? Čím se bude kotvit? Do čeho se bude kotvit? ✓

ODPOVĚĎ č. 4:

Položka č. 81 , úprava textu folie kotvená do dřeva (folie bude kotvena do OSB desek tl. 25 mm). Kotvení bude mechanické, typy kotev budou dle použité hydroizolace (od výrobce hydroizolačního systému). ✓

PŘESNÝ DOTAZ DODAVATELE Č. 5:

- 5) Pol. č. 4 – Předpokládám, že se jedná o atiku. Prosím o prověření výměry. Z výkresů (řezů) nejsou patrné výšky atik. Je tam pravděpodobně šířka atiky 200mm a 400mm. Pravděpodobně chybí další položky ohledně nadbetonávky atiky, bednění. Detail atiky? ✓

ODPOVĚĎ č. 5:

Položka se týká atiky ze zmonolitněného ztraceného bednění. Úprava výpočtu v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v položce 4. a 5 (související položka). Nová položka č. 182,183,184 (věneček). ✓

Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel upravuje přílohu č. 4 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadávací dokumentace. Dodavatelé použijí k nacenění a do svých

nabídek TUTO aktualizovanou přílohu č.4 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 14.4.2020. Tato příloha je nedílnou součástí tohoto VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ✓

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše předložené vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel opravil Výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení následovně (nové znění článku 3 Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení – úprava označena žlutě): ✓

Lhůta pro podání nabídek - aktualizace: ✓

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 4. 2020 v 10:00 hodin. ✓

Zadavatel opravil Zadávací dokumentaci následovně (nové znění článku 19 Zadávací dokumentace – úprava označena žlutě):

Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek - aktualizace: ✓

Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně **v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a to do konce lhůty pro podání nabídek:**

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 28. 4. 2020 v 10:00 hodin ✓

Místo (adresa) pro elektronické podání (=doručení) nabídek:

https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html ✓


Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení. Nabídky se podávají pouze přes elektronický nástroj zadavatele. ✓

Ostatní podmínky Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, Zadávací dokumentace a jejich příloh, pokud nejsou upravena tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 zůstávají beze změny. ✓

Příloha:

Příloha č.4 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 14.4.2020 ✓

S pozdravem,



s.r.o., spol. s r.o.
Vladislavova 29
566 01 VYSOKÉ MYTO
Fax: 465 424171 (1)
Tel.: 465 424170, 465 424 472

.....
Ing. Pavel Král – osoba pověřená výkonem zadavatelských činností