

SUTERÉN

č.p. 1347

ODVZDUŠNĚNÍ PLYNU
4m NAD TERÉN

2X PROTIDEŠT. ŽAL. TWG200
2X PROSTUP DN 200mm

→ VĚTRACÍ VZDUCH DN150

→ SPALOVACÍ VZDUCH DN125
+ TEPELNÁ IZOLACE TL.40mm
+ SDK PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD

PROTIPOŽÁRNÍ UCÁVKY
VŠECH PROSTUPŮ

SKLEPY

SKLEPY

- KOTELNA -
13.8m² / 36.6m³
sv 2.65m
139.8kW

PROTIPOŽÁRNÍ OBEZDÍVKA YTONGEM
POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 min.
V CELÉM SCHODIŠTĚ

MEZIPOSESTA

PRADELNA

SPOL. MÍSTNOST

SCHODIŠTĚ

PŘEPOJENÍ

CIRKULACE
TEPLÁ VODA

PN 20 D 75 x 12,5
PN 20 D 50 x 8,4
PLAST - PPR

CHODBA

SUŠÁRNA

MANDL

KOLA

UZÁVĚR PLYNU
PRO KOTELNU

STÁV. PLYN
DO KUCHYNÍ

STÁVAJÍCÍ PILÍŘ
HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

NOVÝ PILÍŘ PRO MaR plynu
PRO KOTELNU

SUTERÉN

č.p. 1346

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	JIŘÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
VED.PROJEKTU	Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová		
STAVEBNÍK	Společenství vlastníků Na Pláni, č.p. 1347, Ústí nad Orlicí		
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí		
AKCE		ÚČEL	DPS
		DATUM	březen 2020
ČÁST	D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ A ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	ARCH.Č.	
NÁZEV VÝKRESU	Kotelna – koordinační půdorys	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU ÚT-01