

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy MŠ Klubíčko, Dělnická 67“

Identifikační údaje o zadavateli:

Název: Město Ústí nad Orlicí ✓  
Adresa sídla: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí ✓  
IČ: 00279676 ✓  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení ✓

Na základě žádosti dodavatele poskytuje níže zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace. ✓

### **PŘESNÝ DOTAZ DODAVATELE Č. 1:**

. ve výkrese D.1.1b -12 Skladby je uvedena skladba STR. 1 – Skladba střechy ve složení shora: ✓

*Hydroizolační souvrství folie 1,5 mm* ✓

*Geotextilie 300g/m<sup>2</sup>* ✓

*Záklop z OSB P+D desek 25 mm* ✓

*Větraná vzduchová mezera tl. 80 mm* ✓

***Podélné trámký ve spádu – 80 x 80 mm*** ✓

***Pojistná hydroizolace*** ✓

*Prkenný záklop š. prkna max 80 mm – tl. 24 mm* ✓

*Nosný systém střechy – viz výkres krovu* ✓

*Tepelné izolace - minerální vata 150 mm (upraveno DI 01)* ✓

*Tepelné izolace - minerální vata 150 mm (upraveno DI 01)* ✓

*Parozábrana z asfaltových pásů 4 mm* ✓

*Vyrovnání stropních panelů – mazanina 10mm* ✓

*Stávající stropní panely* ✓

Ve výkazu výměr však není obsažena dodávka a montáž pojistné hydroizolace a stejně tak dodávka a montáž podélných trámku ve spádu 80 x 80 mm, a to vč. souvisejících položek (spojovací a ochranné prostředky a přesun hmot). Žádáme o uvedení výkazu výměr do souladu s projektovou dokumentací ✓

#### **Odpověď č. 1:**

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přidána nová položka č. 188 a č. 189 (v oddílu 762). ✓

#### **PŘESNÝ DOTAZ DODAVATELE Č. 2:**

. ve výkrese D.1.1b 12 Skladby je uvedena skladba STR. 2 – Skladba střechy ve složení shora:

*Hydroizolační souvrství folie 1,5 mm ✓*

*Geotextilie 300g/m2 ✓*

*Záklop z OSB P+D desek 25 mm ✓*

*Větraná vzduchová mezera tl. 40 mm ✓*

***Podélné trámky ve spádu – 60 x 40 mm ✓***

***Pojistná hydroizolace ✓***

*Stávající prkenný záklop opatřit ochranným nátěrem – tl. 24 mm ✓*

*Stávající nosný systém ✓*

*Tepelné izolace - minerální vata 140 mm ✓*

*Tepelné izolace - minerální vata 140 mm ✓*

*Závěsný SDK systém + SDK rastr 30 mm ✓*

*Parozábrana 0,5 mm ✓*

*SDK desky 12 mm ✓*

Ve výkazu výměr však není obsažena dodávka a montáž pojistné hydroizolace a stejně tak dodávka a montáž podélných trámku ve spádu 60 x 40 mm, a to vč. souvisejících položek (spojovací a ochranné prostředky a přesun hmot). Žádáme o uvedení výkazu výměr do souladu s projektovou dokumentací ✓

#### **Odpověď č. 2:**

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přidána nová položka č. 185 a č. 186 (v oddílu 765). ✓

### **PŘESNÝ DOTAZ DODAVATELE Č. 3:**

Navýšení atiky je navrženo vyzdívkou ze zmonolitněného konstrukčně vyztuženého ztraceného bednění. Ve výkrese D.1.1.b-6. Příčný řez je naznačena svislá výztuž, která je zakotvena do stávajícího věnce. Ve výkazu výměr je zachycena pouze dodávka a montáž výztuže do nové konstrukce, nikoli však vrtání otvorů a vlepování výztuže do stávajícího věnce. Žádáme o doplnění příslušné položky vč. výměry do výkazu výměr. ✓

Z předložené dokumentace není zřejmé prostorové uložení mezilehlých a okapových vaznic a všeobecně kotvení vaznic ke stávající konstrukci. Žádáme o doplnění příslušných detailů a doplnění nových konstrukcí do výkazu výměr. ✓

### **Odpověď č. 3:**

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je aktualizována položka č. 47. Do výkresu krovu a řezu jsou doplněny výškové kóty, tvar je beze změny. ✓

**Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel upravuje přílohu č. 4 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadávací dokumentace. Dodavatelé použijí k nacenění a do svých nabídek TUTO aktualizovanou přílohu č.4 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 20.4.2020. Tato příloha je nedílnou součástí tohoto VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2. ✓**

### **INFORMACE**

Zadavatel posoudil výše předložené vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. ✓

**Zadavatel opravil Výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení následovně (nové znění článku 3 Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení – úprava označena žlutě): ~**

<b>Lhůta pro podání nabídek - aktualizace:</b>
--

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 4. 2020 v 16:00 hodin. ✓**

**Zadavatel opravil Zadávací dokumentaci následovně (nové znění článku 19 Zadávací dokumentace – úprava označena žlutě): ✓**

<b>Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek - aktualizace:</b>
--

Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně **v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a to do konce lhůty pro podání nabídek:** ✓

**Lhůta pro podání nabídek končí dne: 29. 4. 2020 v 16:00 hodin** ✓

**Místo (adresa) pro elektronické podání (=doručení) nabídek:** ✓

[https://zakazky.muuo.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html) ✓

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení. Nabídky se podávají pouze přes elektronický nástroj zadavatele. ✓

**Ostatní podmínky Výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, Zadávací dokumentace a jejích příloh, vysvětlení ZD č. 1, pokud nejsou upravena tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 zůstávají beze změny.** ✓


Přílohy:

Příloha č.4 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 20.4.2020

D.1.1.b. - 6. PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 50

D.1.1.b. - 5. PŮDORYS KONSTRUKCE STŘECHY - NÁVRH 50

S pozdravem,

  
Ing. Pavel Král, spol. s r.o.  
Vladislava 29  
566 01 VYSOKÉ MÝTO  
Fax: 465 424 171 (1)  
tel.: 465 424 170, 465 424 472

.....

Ing. Pavel Král – osoba pověřená výkonem zadavatelských činností