

Zak.č.: 21992077
Datum: 5.11.2019

Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí 562 24
Stavba: Rekonstrukce rozdělovačů vytápění, ZŠ Bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
Objekt: ZŠ Bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
Část: Měření a regulace

KABELOVÝ SEZNAM

označení	typ kabelu	délka	odkud	kam
Rozvaděč RD-A				
WL RD-A	CYKY-J 3x2,5	20	RD-A	R1-A
WS COM 1	UTP CAT5e	20	RD-A	ZÁSUVKA ETHERNET
WC 1	JYStY 4x2x0,8	12	RD-A	1-YM 1
WC 2	JYStY 4x2x0,8	12	RD-A	1-YM 2
WD 4	JYStY 1x2x0,8	12	RD-A	1-BT 1
WD 5	JYStY 1x2x0,8	12	RD-A	1-BT 2
Rozvaděč RD-B				
WL RD-B	CYKY-J 3x2,5	17	RD-B	R1-B
WS COM 1	UTP CAT5e	17	RD-B	ZÁSUVKA ETHERNET
WS COM 2	UTP CAT5e	2	RD-B	MX-B
WC 1	JYStY 4x2x0,8	12	RD-B	2-YM 1
WC 2	JYStY 4x2x0,8	12	RD-B	2-YM 2
WC 3	JYStY 4x2x0,8	12	RD-B	2-YM 3
Rozvaděč RD-C				
WL RD-C	CYKY-J 3x2,5	17	RD-C	R1-C
WS COM 1	UTP CAT5e	17	RD-C	ZÁSUVKA ETHERNET
WC 1	JYStY 4x2x0,8	15	RD-C	3-YM 1
WC 2	JYStY 4x2x0,8	15	RD-C	3-YM 2
WC 3	JYStY 4x2x0,8	15	RD-C	3-YM 3
Rozvaděč RD-D				
WL RD-D	CYKY-J 3x2,5	45	RD-D	R1-D
WS COM 1	UTP CAT5e	45	RD-D	ZÁSUVKA ETHERNET
WC 1	JYStY 4x2x0,8	12	RD-D	4-YM 1
WC 2	JYStY 4x2x0,8	12	RD-D	4-YM 2

SUMA KABELŮ

Typ kabelu	Délka [m]
JYStY 1x2x0,8	24
JYStY 4x2x0,8	129
CYKY-J 3x2,5	99
UTP CAT5e	101
	0
	0
Celkem:	353