

**Národní institut pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.**

salvia

**Středisko sociálních služeb, z.ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy**

Adresát : JDS projekt, s.r.o.
Džbánov 22
566 01 pošta Vysoké Mýto

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Česká Třebová
	004 / 2020 / Kap	Kapoun	16.1.2020

**Věc : Ústí nad Orlicí - Ulice Mazánkova – rekonstrukce ulice –
chodníků, rozšíření komunikace vč. cyklopruhu**

STANOVISKO PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou projektovou dokumentaci stavby z hlediska zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ústí nad Orlicí
Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Projektant: JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 pošta Vysoké Mýto
Č. zakázky: - Datum: ...

Předmětem předložené dokumentace je změna stavby - rekonstrukce ulice Mazánkova v Ústí nad Orlicí. Stavba rekonstrukce ulice Mazánkova řeší rozšíření stávající jednosměrné místní komunikace pro protisměrný pruh pro cyklisty a rekonstrukci chodníku, který bude mírně zúžen ve prospěch pruhu pro cyklisty. Živičný povrch chodníku bude nahrazen betonovou zámkovou dlažbou a budou zvýrazněny sjezdy odlišnou barvou dlažby.

Prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navrženy z betonové zámkové dlažby v červené barvě s hmatovou povrchovou úpravou o tl. dle zatížení povrchu (chodník t. 60 mm, sjezdy tl. 80 mm). Varovné pásy jsou navrženy ve všech místech snížené

silniční obruby na 8 cm nebo méně podél obruby v šíři 40 cm a oddělují tak místo s provozem vozidel jako je parkovací záliv, případně část sjezdu, která není určena pro provoz chodců.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2, odst. 1, písm. a), a máme k ní následující připomínky :

1. Bez připomínek.

Závěr : Proti vydání společného povolení nemáme námitek.

Jakékoliv další nejasnosti a připomínky je možno řešit s konzultantem NIPÍ ČR, o.s. na adrese :



Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 606 941 634