


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ NA PODPĚRÁCH PV21
- DOPLNĚNÉ JÍMACÍ VEDENÍ DRÁTEM AIMgSi 8 NA PODPĚRÁCH PV21
- JÍMACÍ TYČ VÝŠKY 3m NA TROJNOŽCE
- SVORKA SS, SU, SK

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
ROMAN HRODĚJ	ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí			
INVESTOR	Domov důchodců, Cihlářská 761 562 01 Ústí nad Orlicí			
STAVBA	VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY STRAVOVACÍHO PROVOZU DOMOVA DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	20076
			DATUM	7/2020
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	ÚPRAVA HROMOSVODU		ČÍSLO VÝKRESU	E-4