



Oblast F - vnější tlak větru -2,50 kN/m2 .... počet kotevních prvků: 7 ks/m2  
Oblast G - vnější tlak větru -1,67 kN/m2 .... počet kotevních prvků: 5 ks/m2  
Oblast H - vnější tlak větru -0,972 kN/m2 .... počet kotevních prvků: 3 ks/m2

Skladba střechy musí splňovat B<sub>ROOF</sub> (t3)

Ing. Pavel Vacek, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRO POZEMNÍ STAVBY Větrná 656, Ústí nad Orlicí, 562 01 IČ:49312370 tel. 465 523 662 e-mail: vacek@komplet.cz				
VEDOUČÍ PROJEKTU ING. P. VACEK	VYPRACOVAL ING. P. VACEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE ING. P. VACEK	www.projekt-komplet.cz	
INVESTOR MÍSTO STAVBY	TEPVOŠ spol. s r.o., Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí		DATUM duben 2021	
STAVBA	Rekonstrukce střešního pláště a zateplení objektu kotelny Mazánkova 75 v Ústí nad Orlicí		STUPĚN PD DPS	
			MĚŘÍTKO 1 : 50	
			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
ČÁST D 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení				D 1.1 b) 4
OBSAH PŮDORYS STŘECHY				