



ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ, ČERNOVÍŘ 89  
**PŮDORYS – 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ**  
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  
PLYNOVÉ ZARÍZENÍ

1 : 100

(K)

PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

MAXIMÁLNÍ TEPELNÝ VÝKON	kW	27,4
MINIMÁLNÍ TEPELNÝ VÝKON	kW	7,1
NOMINÁLNÍ STUPEŇ VYUŽITÍ	%	108
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA PLYNU – PROPAN	kg/hod.	1,80
MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PLYNU – PROPAN	kg/hod.	0,50
TRIDA NOX		5
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	W	35-80
NAPĚTÍ/ŘEŠENÍ	V/Hz	230/50
MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK	bar	3,0
MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ PŘETLAK	bar	0,5
ELEKTRICKÉ KRYTÍ		X50

SPOTŘEBÍČ V PROVEDENÍ C  
PODLE TP6 800 00

KOKAIXIÁLNÍ SYSTÉM ODKOUŘENÍ  
ZPŮSOB ODKOUŘENÍ  
PRŮMĚR ODKOUŘENÍ  
SVISLÁ ČÁST ODKOUŘENÍ

mm	C43
m	Ø 80/125
	5,50

NEPŘÍMOTOPENÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

160 LITRŮ

KOTEL JE CERTIFIKOVÁN DLE CE JAKO CELEK S ORIGINÁLNÍMI  
DÍLY ODKOUŘENÍ  
MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S POKYNY UVEDENÝMI V NÁVODU K MONTÁŽI.  
OBSLUŽE A ÚDRŽBĚ OD VÝROBCE  
PO DOKONČENÍ MONTÁŽE JE TŘEBA PROVÉST UVEDENÍ DO PROVOZU A SEŘÍZENÍ  
V SOULADU S POKYNY UVEDENÝMI V NÁVODU K MONTÁŽI, OBSLUŽE A ÚDRŽBĚ OD VÝROBCE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF MATYS projektové kancelář Ledečtravská 1389 Ústí nad Orlicí	
JOSEF MATYS	JOSEF MATYS	JOSEF MATYS			
KRAJ	PARDUBICKÝ	OBEC	ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ		
INVESTOR : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ				FORMÁT	2 x A4
ÚSTÍ NAD ORLÍČÍ, ČERNOVÍŘ 89				ÚČEL	DPS
PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE				Č. ZAKÁZKY	60/2019
ČERNOVÍŘ ČP.89, POZ.P.Č. 55/4, 55/2, ST.P.Č. 146				Č. KÓPĚ	
				ARCH.Č.	60/2019
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
PŮDORYS – 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – PLYNOVÉ ZARÍZENÍ				1 : 100	ZT-07