



ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE VODY



LEGENDA:


- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODOVOD

POTRUBÍ:

- PPR S4 (PP-RCT) (SV)
- PPR 15 – 20x2,3
- PPR 20 – 25x2,8
- PPR 25 – 32x3,6
- PPR 32 – 40x4,5
- PPR 40 – 50x5,6
- PPR-F S3,2 (TV-C)
- PPR-F 15 – 20x2,8
- PPR-F 20 – 25x3,5
- PPR-F 25 – 32x4,4
- PPR-F 32 – 40x5,5
- PPR-F 40 – 50x6,9

DETAIL ZAPOJENÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY

VSTUPNÍ ARMATURNÍ SESTAVA V NÍCE



POZNÁMKY:

- MATERIÁL POTRUBÍ VODOVODU:
  - SV: PP-RCT
  - TV,C: VÍCEVRSTVÉ PP-RCT/PP-RCT + VLAKNA/PP-RCT
  - POŽÁRNÍ VODOVOD: V PODLAŽE PEHD, OSTATNÍ ROZVODY OCEL, POZINK
  - PŘÍPOJKA: PE100RC
- UVEDENÉ DIMENZE POTRUBÍ VYJADŘUJÍ JMEN. SVĚTLOST VZTAŽENOU K VNITŘNÍMU PRŮMĚRU DN/D.
- PODLAŽNÍ ROZVODNÉ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ REALIZOVAT Z PP-RCT.

+ 0,000 = 363,01 Bpv

ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 01-č.p.219

0,070 = 363,08 Bpv

ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 02-č.p.1405

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING. ŠAŤEK	ING. ŠAŤEK	ING. TEPLÝ
Země :	ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor :	MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sýkrova 16, 582 24 Ústí nad Orlicí	
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí	
Objekt :	SO 01, SO 02	
Obsah :	ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)	
VODOVOD - IZOMETRIE		
www.bkn.cz		
Vladislavova 29/1 spol. s r.o.		
566 01 Vysoké Mýto		
Tel: 465424472, 465424170		
Fax: 465424171		
bkn@bkn.cz		
Stupeň :	DSP+DPS	
Datum :	06.2021	
Zak.číslo :	5999/20	
Měřítko :	Příloha :	
1:50	D.1.4.10	