PŮDORYS 1.NP - PŘEKLADY, STROP



LEGENDA ZDIVA

Dozdívky menšího rozsahu stávajícího nosného zdiva tl. 300 mm nebo 450 mm, dozdívky výplňuků po bourání a zazdívky zrušených otvorů ve stávajících nosných stěnách, dozdívky stávajícího zdiva (ostění a nadpraží nově bouraných otvorů), nové nosné pilíře v rozsahu dle PD.
CIHLY PLNÉ GP (290x140x65mm), PEVNOST P20, NA MALTU M5
Alternativa: - cihla plná CP - 290x140x65mm, pevnost P20, na maltu M5
- cihla vodorovně CV14 - 250x140x140mm, pevnost P10 na maltu M5

Dozdívky většího rozsahu stávajícího nosného zdiva tl. 300 mm
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY PRO TLOUŠŤKU STĚNY 300 MM (247x300x249 mm),
PEVNOST P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

Šachta svislé zdvižné plošiny - zdivo tl. 250 mm - bobtnací stěny šachty
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY PRO TLOUŠŤKU STĚNY 240 MM (372x240x249 mm),
PEVNOST P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

Šachta svislé zdvižné plošiny - zdivo tl. 150 mm - zadní stěna šachty, dělící příčka okolo skladu zbraní
ZDIVO Z BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH TVÁRNIC (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ZB 15) PRO TLOUŠŤKU ZDIVA 150 MM (500x150x300 MM) + DOBETONÁVKA BETONEM C 16/20 XC1
+ BETONÁŘSKÁ VYZTUŽ R12 (SVISLÁ, VODOROVNÁ)

Šachta svislé zdvižné plošiny - zdivo tl. 150 mm - čelní stěna šachty
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY PRO TLOUŠŤKU STĚNY 150 MM (467x140x249 mm),
PEVNOST P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

LEGENDA ZDIVA

Nové vnitřní dělicí příčky tl. 150 mm - dozdívka - zadní stěna otvoru pro rozvaděč EL, zadní stěna otvoru pro HUP a plynoměr
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY PRO TLOUŠŤKU STĚNY 150 MM (467x140x249 mm),
PEVNOST P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
Alternativa: - cihla plná CP - 290x140x65mm, pevnost P20, na maltu M5
- cihla plná odlehčená CPL - 290x140x65mm, pevnost P30, na malty M5

Nové vnitřní dělicí příčky tl. 100 mm - dozdívka - zadní stěna otvoru pro hydrant H, zadní stěna otvoru pro vodoměr
BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY PRO TLOUŠŤKU STĚNY 80 MM (497x80x249 MM) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (ALT. NA ZDĚCÍ ÚMALU, PEVNOST P10, ZDIVO VČ. OBOUSTRANNÝCH OMÍTEK VÁPENOCEMENTOVÝCH OMÍTEK TL. 15 MM
Alternativa: - cihla plná CP - 290x140x65mm, pevnost P20, na malty M5
- cihla plná odlehčená CPL - 290x140x65mm, pevnost P30, na malty M5

ŘEZ 1-1



ŘEZ 3-3



ŘEZ 4-4



ŘEZ 2-2



ŘEZ 2´-2´



SCHODNICE 1 - 2 KS 1:50
(nástupní rameno +mezipodesta)



SCHODNICE 2 - 1 KS 1:50
(výstupní rameno)
(schodnice u nosné stěny)



SCHODNICE 2 - 1 KS 1:50
(výstupní rameno)
(schodnice u příčky tl. 150 mm)



VÝPIS TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ – STROP NAD 1.NP

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	PLOCHA (m^2)	HMOTNOST (kg/m^2)	HMOTN. CELKEM (kg)
TR 40/160	960x40x0,88	42,65	8,99	383,42

OZN.I	ROZMĚRY	DÉLKA (mm)	POČET KUSŮ	PLOCHA (m^2)
P1	960x40x0,88	1950	4	7,50
P2	960x40x0,88	800	2	1,53
P3	960x40x0,88	1550	4	5,95
P4	960x40x0,88	1120	6	6,50
P5	960x40x0,88	1400	3	4,05
P6	960x40x0,88	1400	2	2,70
P7	960x40x0,88	5000	2	14,40

VÝPIS SVAŘOVANÝCH SÍTÍ - STROP NAD 1.NP

KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD KP - 150 (70x238x1200 mm) 2 KS
SVĚTLOST OTVORU - 1200 MM (DVĚŘNÍ OTVOR ŠACHTY SVISLÉ HYDRAULICKÉ PLOŠINY)

KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD KP - 120 (70x238x1200 mm) 3 KS
SVĚTLOST OTVORU - 900 MM
(NOVÉ OKNO V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH VCHOD. DVEŘÍ DO STÁVAJÍCÍ SERVROVNY)

ŽB VĚNCE 1.NP

M 1:25

VĚNEC V1 - 4,20 bm
ZDIVO TL.250MM



VĚNEC V2 - 3,20 bm
ZDIVO TL.175MM

SCHÉMA VÝZTUŽE



POZNÁMKA:
VÝZTUŽ KOTVOVÁNA NA VNĚJŠÍ ROZMĚR.
MIN KRYTÍ VÝZTUŽE V ŽB VĚNCÍCH JE 25mm.

VÝPIS PRUTOVÉ VÝZTUŽE

OZN.	PRŮMĚR VÝZTUŽE	DÉLKA	KS	DÉLKA CELKEM E 10 216	R 10 505 6	8	10	12	16
101	R12	6000	6					36,00	
102	R12	1200	16					19,20	
103	R6	900	20		18,00				
104	R6	700	16		11,20				
DÉLKA CELKEM (m)				0,00	29,20	0,00	0,00	55,20	0,00
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,222	0,395	0,617	0,890	1,577
HMOTNOST (kg)				0,00	6,48	0,00	0,00	49,13	0,00
HMOTNOST CELKEM (kg)				**0,00**			**55,61**		

BETONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 MM
L = 6,0 M 1:25
ZÁKLADOVÉ TVAROVKY ZB 15

ZADNÍ STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY – 11 ŘÁDKŮ + ŽB. VĚNEC vv=250mm, vv=2750+250=3000mm
PŘÍČKA TL. 150 MM – 11 ŘÁDKŮ (BEZ ŽB. VĚNCE), vv=2750mm

DETAIL ULOŽENÍ VÝZTUŽE 1:25

PŮDORYS ZÁKLADOVÉHO PÁSU – HORNÍ SPOJENÍ S. 300MM



VÝPIS PRUTOVÉ VÝZTUŽE

OZN.	PRŮMĚR VÝZTUŽE	DÉLKA	KS	DÉLKA CELKEM E 10 216	R 10 505 6	8	10	12	16
105	R12	75000	1					75,00	
106	R12	1400	24					33,60	
107	R12	2750	25					68,75	
DÉLKA CELKEM (m)				0,00	0,00	0,00	0,00	177,35	0,00
HMOTNOST (kg/m)				0,222	0,222	0,395	0,617	0,890	1,577
HMOTNOST (kg)				0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	0,00
HMOTNOST CELKEM (kg)				**0,00**			**157,84**		

BETON C 16/20 XC1
BSt 500 S (10 505 R)
SVAŘ. SÍTĚ - W
OCEL S235, 11 375, ELEKTRODY E 44.83

POZNÁMKA:
- Rozměry osetřených prvků upraví při provádění dle skutečnosti.
- Dodávné stropnice, schodnice a překlady uložit na pruhy z pěnových hmot na kce z betonové mazaniny z betonu C16/20 XC1 min. tl. 100 mm, délka betonového b.ukuj min. 300 mm - na obou stěnu zdiva.
- Dodávné stropnice a tl U stěnové zdiva (překlady) jsou uklá ány na novém zdivu vždy do zhuštěného železobetonového věnce (zatěrkovaného).
- Nosníky I a U jsou uklá ány do kapsy ve stávajícím zdivu a jsou do stávajícího zdiva následně zazděny - dozdívka z plných cihel CP pevnosti P15 na MS nebo dobetonávka z betonu C16/20 XC1.
- Dodávné nosníky při uložení na stávající nebo nové zdivo zdivo budou uklá ány na kce (rozměrací blok) z betonové mazaniny C 16/20 XC1, min.tl.100 mm.

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ

OZN.	PROFIL	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST (kg)	KS -	HMOTNOST (kg)	HMOTNOST CELKEM (kg)
PŘÍKLADY							
1	I120	**800**	11,100	8,88	2	17,76	
2	I120	**950**	11,100	10,55	4	42,18	
3	I120	**1050**	11,100	11,66	2	23,31	
4	I120	**1300**	11,100	14,43	2	28,86	
5	I120	**1400**	11,100	15,54	6	93,24	
6	I120	**1500**	11,100	17,21	2	34,41	
7	I120	**1600**	11,100	17,76	2	35,52	**275,28**
8	I140	**1900**	14,300	27,17	2	54,34	**54,34**
9	I160	**2300**	17,900	41,17	2	82,34	
10	I180	**2500**	17,900	44,75	2	89,50	
11	I160	**2800**	17,900	50,12	2	100,24	**272,08**
STROPNICE							
12	I140	**1105**	14,300	15,80	1	15,80	
13	I140	**1475**	14,300	21,09	2	42,19	
14	I140	**1850**	14,300	26,46	2	52,91	
15	I140	**2385**	14,300	34,11	1	34,11	
16	I140	**2800**	14,300	40,04	5	200,20	**345,20**
17	I180	**1400**	21,900	30,66	1	30,66	
18	I180	**1700**	21,900	37,23	1	37,23	
19	I180	**1850**	21,900	40,52	1	40,52	
20	I180	**2905**	21,900	63,62	1	63,62	
21	I180	**3700**	21,900	81,03	1	81,03	
22	I180	**5000**	21,900	109,50	1	109,50	
23	I180	**5300**	21,900	116,07	2	232,14	
24	I180	**5800**	21,900	127,02	1	127,02	**721,71**
SCHODNICE							
18	I140-LOMENÉ (schodnice 1)	**3900**	14,300	55,77	2	111,54	
20	P6-100x250	**250**	4,710	1,18	2	2,36	
21	I140-LOMENÉ (schodnice 2)	**3575**	14,300	51,12	1	51,12	
22	I140-LOMENÉ (schodnice 3)	**3875**	14,300	55,41	1	55,41	
LEMOVACÍ PROFIL TRAPÉZ. PLECHU							
22	L90x45 plech P5	**1100**	5,300	5,83	1	5,83	
23	L90x45 plech P5	**1120**	5,300	5,94	2	11,87	
24	L90x45 plech P5	**1400**	5,300	7,42	1	7,42	
25	L90x45 plech P5	**5800**	5,300	30,74	1	30,74	**55,86**
CELKEM				1944,91	Kg		
PROŘEZ, SVARY, NÁTĚR (25%)				486,23	Kg		
HMOTNOST CELKEM				**2431,14**	**Kg**		

OCEL S235, 11 375, ELEKTRODY E 44.83

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V DOBĚ ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PRAVDĚPODOBNĚ OBJEVÍ NOVÉ OKOLNOSTI (NESOULAD MEZI SKUTEČNÝM STAVEM A STAVEM PŘEPOKLÁDANÝM V PD), KTERÉ SI VYNUTÍ KONZULTACI S PROJEKTANTEM, PŘÍPADNĚ PŘÍTOMNOST PROJEKTANTA NA MÍSTĚ STAVBY, ZMĚNU PROJEKTU APOD.
PŘI JAKÝCHKOLI NEJASNOSTECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNO IHNED VYZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NA MÍSTO SAMÉ K NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.
ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, PROFILY PRVKŮ APOD. SE MOHOU LIŠIT.

Uvedené rozměry byly získány z částečně dostupné původní dokumentace, z geodetického zaměření stávajícího stavu objektu a ze zaměření objektu v průběhu projektových prací a jsou pouze orientační. Před realizací stavebních úprav je nutné provedení přesné a podrobné geodetické zaměření všech konstrukcí, především dvěřních a okenních otvorů atd., V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.
Skladby stávajících konstrukcí jsou stanoveny na základě dostupné projektové dokumentace a na základě zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. Veškeré skladby konstrukcí jsou pouze orientační a nejsou závazné zjištěné. V případě potřeby znalosti přesné skladby konstrukce je nutné provést průzkum sondou ve vhodném místě. Projektant bez provedení sondy nenese odpovědnost za skladbu konstrukcí.
Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních a dveřních otvorů a prostěkných stěn.

SCHÉMA OBJEKTŮ

+ 0,000 = 363,01 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 01-č.p.219
0,070 = 363,08 Bpv
ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP-SO 02-č.p.1405

Vypracoval:	Zodp.projektant:	Hlavní projektant:	
ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	
Země: ČR	Obec: ÚSTÍ NAD ORLICÍ		
Investor: MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Šetřilova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Čp. 219 A DOMU Čp. 1405 V UL.ČSLNOVÉ LEGIONÁŘŮ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí			
Objekt: SO 01, SO 02			
Obsah: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (ST) PŮDORYS 1.NP - PŘEKLADY, STROP - č.p. 219			

ING. PETR TEPLÝ
Vrydlovská 2847
566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
www.bkn.cz

Datum:	06/2021
Zak. číslo:	3486/21
Měřítko:	Příloha:
1:50	D.1.2.3