

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/47871/2021/ORM/knp
Číslo spisu: 5033/2021
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Tomáš Knapovský, DiS.
Tel: 465 514 237
E-mail: knapovsky@muuo.cz
Datum: 29.11.2021
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Domov důchodců Ústí nad Orlicí - vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu
Evidenční číslo VZ	P21V00000045
Velikost a druh ZŘ	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Dotaz č. 1:

Kde jsou dveře do těchto zárubní? – **TYTO ZÁRUBNĚ NEBUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, TYTO ZÁRUBNĚ BYLY Z AKCE VYŠKRTNUTY, TAKŽE PROSÍM TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT!**

642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00
--------------	---	-----	------

Dotaz č. 2:

Kde je zárubeň k těmto dveřím? A kde jsou tyto dveře ve výkresech? Chybí montáž a kování (kování není u žádných dveří) – **TYTO DVEŘE NEBUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, BYLY NAHRAZENY V DODÁVCE STAVBY POSUVNÝMI DVEŘMI, TAKŽE PROSÍM TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT!**

611601203	Dveře vnitřní dvoukřídlé s požární odolností HPL lamino plné 1kř. 1450x197 cm	kus	1,00
-----------	---	-----	------

Dotaz č. 3:

Kde je tato stěna? Jaký má rozměr a vlastnosti? – **TATO PROSKLENNÁ STĚNA BYLA Z DOKUMENTACE VYŠKRTNUTA, NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, OMYLEM ZŮSTALA VE VÝKAZU, TAKŽE PROSÍM TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT!**

R2	D+M Prosklená stěna v átriu	kpl.	1,00
----	-----------------------------	------	------

Dotaz č. 4:

Kde jsou?

Tech.zpráva:

Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky:

Exteriérové dveře jsou navržena plastová. – **MĚLA BÝT PROVEDENA VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OKNA ZA**

