

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne:

Ev.č. 188

Naše č.j.: MUUO/30938/2021/ŽP/Vel
Číslo spisu: ŽP-SV 5184/2021
Poč. listů: 2
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Lenka Velínská
Tel: 465 514 263
E-mail: velinska@muuo.cz
Datum: 02.09.2021
Místo: Ústí nad Orlicí

IMARI spol. s r.o.
Herdovská 935
198 00 Praha

„Parkovací stání v ul. Popradská“ – souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.08.2021 žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru ve výše uvedené věci z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí.

Název stavby: Parkovací stání v ul. Na Štěpnici

Investor : Město Ústí nad Orlicí

Pozemky dotčené stavbou: p.p.č. 1626/8, 2436/70, 2436/1, 1626/127 a 1626/2 v k. Ústí nad Orlicí

Předložená dokumentace: DSP

Zpracovatel PD: IMARI spol. s.r.o.

Odbor životního prostředí posoudil předložený materiál a podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává k němu toto souhrnné vyjádření:

1. Orgán ochrany ovzduší (Lenka Velínská):

Věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon), vydává k výše uvedené dokumentaci toto vyjádření:

- v průběhu výstavby je nutné omezit v maximální možné míře vnášení tuhých znečišťujících látek (prachu) a emisí do ovzduší.

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory mechanizačních a dopravních prostředků dodavatele stavby. Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava demoličního materiálu ze stavby a přeprava stavebního materiálu na místo stavby. Základní přepravní trasa v porovnání se stávajícím zatížením převážně většiny dotčených úseků komunikací nebude znamenat zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší prašností a výfukovými plyny podél dopravních tras tedy nebude nikterak zásadní.

Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší se navrhuje tyto minimalizační opatření:

- prověřit možnost maximalizace kapacity dopravních prostředků odvázejících odpady pro snížení intenzity dopravy
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém technickém stavu
- zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky – exhalacemi, prašností a zápachem nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru
- podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi

2. Orgán odpadového hospodářství (Lenka Velínská):

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, je realizace předloženého záměru možná.

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

3. Orgán ochrany přírody a krajiny (Jana Bucháčková):

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).

Z dokumentace je zřejmé, že se práce související se stavbou negativně dotknou dřevin rostoucích mimo les a to řady vzrostlých stromů lemujících současný chodník, které jsou v této části ulice prakticky jediné. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že při stavbě je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba realizovat v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopové práce je třeba provádět ručně a nejméně 2,5 m od kmene stromů. (V kořenové zóně stromů – za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m - nesmí být také parkováno a pojížděno stavební technikou, skladován materiál apod. Je třeba ochránit před poškozením i nadzemní části stromů.) V případě kácení je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.

S ohledem na výše uvedené považujeme zvolené místo s ohledem na stávající dřeviny zcela nevhodné. Upozorňujeme také na skutečnost, že nebezpečné plochy a dřeviny rostoucí na nich pomáhají zadržovat dešťovou vodu, případně zpomalují její odtok do kanalizace, a jsou také zároveň nejučinnějším a nejlevnějším opatřením pro zlepšování kvality životního prostředí obyvatel. Veřejný prostor má splňovat řadu kritérií a není určen pouze pro parkování vozidel.

4. Vodoprávní úřad (Ing. Zdeňka Lindenthalová):

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je realizace předloženého záměru možná.

5. Samospráva (Mgr. Tomáš Kopecký):

Z dokumentace je zřejmé, že se práce související se stavbou negativně dotknou řady vzrostlých stromů lemujících současný chodník. S největší pravděpodobností bude výstavbou parkoviště nenávratně poškozen jejich kořenový systém. Stromy budou tak blízko parkoviště, že s největší pravděpodobností budou jejich kmeny poškozovány parkujícími auty, zbylé kořeny budou neustále zhutňovány, bude se muset na stromech pro výstavbu a provoz parkoviště zajistit silným vyvětvením podjezdná výška. Všechny tyto okolnosti nás vedou k závěru, že pokud vůbec stromy zásahy při výstavbě přežijí, budou tak poškozeny, že to bude pro ně fatální. Proto nesouhlasíme s předloženou variantou etapy č.1 příčné stání v celém prostoru ulice, kdy v prostoru před vzrostlými stromy akceptujeme nanejvýše stání podélné. Dále poznamenáváme, že navržené drobné trojúhelníky zeleně na bocích jednotlivých částí parkoviště jsou zbytečné, protože neplní svou funkci, když jsou pod neustálým sešlapem vystupujících pasažérů. Doporučujeme je zrušit.

Z předloženého materiálu vyplývá, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. státní správy lesů a ochrany ZPF.

Podmínkou pro umístění a realizaci výše uvedené stavby je splnění podmínek, požadavků a připomínek uplatněných dotčenými orgány státní správy životního prostředí.

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.
vedoucí odboru

„Otisk úředního razítka“

za správnost vyhotovení

Lenka Velínská

oprávněná úřední osoba

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg