REKONSTRUKCE VODOVODU PE100 RC D90
PŘEPOJENÍ VŠECH PŘÍPOJEK DLE SKUTEČNOSTI

ŘAD A DL. 123m

ŘAD A1 DL. 37m

PODZEMNÍ HYDRANT DN80
HYDRANT JAKO KALNÍK

ZÚJ A 0,000.00
00.000'0 I.V /TZ

PE100 RC SDR11 D90
75 - 122.98

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY 1"

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY 3x1"

VODOMĚRNÁ ŠACHTA
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY 2x1"

LT DN100

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVOD

PE100 RC SDR11 D90
370 - 387

PODZEMNÍ HYDRANT DN80
HYDRANT JAKO VZDUŠNÍK

LEGENDA:

- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- ZAMĚŘENÍ TERÉNU
- STÁVAJÍCÍ PLOT
- STÁVAJÍCÍ PLOT S PODEZDÍVKOU
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KABEL VO
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TELEVIZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL OPTICKÝ NEBO METALICKÝ PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL VRCHNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELY NN PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELY NN NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ TRASA VN NADZEMNÍ
- VODOVOD PE100RC SDR11 D90 (DN80)
  SITUAČNĚ TOTOŽNO SE STÁVAJÍCÍM VODOVODEM Z TRUB LT DN80
- VODOMĚRNÁ ŠACHTA TŘÍDY ZATÍŽENÍ D400 S PŘÍSLUŠNÝM POČTEM VODOMĚR. SESTAV
  SITUAČNĚ TOTOŽNO SE STÁVAJÍCÍMI VODOMĚRNÝMI ŠACHTAMI
- PODZEMNÍ HYDRANT DN80 (UMÍSTĚNÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH HYDRANTŮ DN80)

S

POZOR!
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VŠECHNA VEDENÍ VYTYČIT!

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : B.p.v.

Vypracoval:	Jan Dominik Suchánek, DiS.		JDS projekt, s.r.o. Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 288 03 736
Technická kontrola:	Jana Procházková, PhD.		
Zodpovědný projektant:	Jan Dominik Suchánek, DiS.		
Region: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Obec: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor: TEPVOS, spol. s r.o., TŘEBOVSKÁ 287, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – HYLVÁTY		Stupeň:	DSP
Akce: REKONSTRUKCE VODOVODU POD LESEM		Zak. č.:	107–14–3
		Arch. č.:	107–14
		Datum:	02/2015
		Formát:	9xA4
Obsah: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY		Měřítko.: 1:250 Kóty: m	Číslo příl. výkresu: C.2