

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

TEPVOS, spol. s r.o.
Královehradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Naše číslo jednací
KHSPA 00970/2024/HOK-UO

Vyřizuje/linka
Riegerová/465676462

V Ústí nad Orlicí
15.01.2024

Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci - „Obnova vodovodu v ulici Zborovská – II. etapa“, k.ú. Ústí nad Orlicí

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Královehradecká 1566, Ústí nad Orlicí, IČO: 259 45 793, o vydání závazného stanoviska pro územní řízení a stavební povolení na akci - „Obnova vodovodu v ulici Zborovská – II. etapa“, k.ú. Ústí nad Orlicí, doručené dne 11.01.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) ve spojení s 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení na akci - „Obnova vodovodu v ulici Zborovská – II. etapa“, k.ú. Ústí nad Orlicí s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- 1) Před uvedením stavby nového vodovodního řadu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s doklady o zdravotní nezávadnosti na tyto materiály.**
Podmínka vychází z § 5 odst. 12 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výsledek rozboru vody v kráceném rozsahu (odebraný a analyzovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) z nového vodovodního řadu „1“ (SO-01).**
Podmínka vychází z § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

3) V případě nutnosti přepojení stávajícího vodovodního řadu na suchovod, budou spotřebitelé informováni o nutnosti převážení vody (před jejím použitím k přímému požití a k přípravě stravy) po dobu náhradního zásobování.

4) Bezprostředně po uvedení suchovodu do provozu bude předložen výsledek rozboru vody v kráceném rozsahu (zpracovaný odborně způsobilou osobou) v koncovém místě suchovodu.

Podmínka č. 3 a 4 vychází z § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Odůvodnění:

Dne 11.01.2024 obdržela KHS Vaši žádost k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) pro územní řízení a stavební povolení na akci - „Obnova vodovodu v ulici Zborovská – II. etapa“, k.ú. Ústí nad Orlicí. Předloženou PD zpracovala společnost VODESTO s.r.o., Panská 79, Rychnov nad Kněžnou, IČO: 049 74 468, paré č. 3, datum: červenec 2023. Investorem stavby je společnost TEPVOS, spol. s r.o., Královehradecká 1566, Ústí nad Orlicí, IČO: 259 45 793.

Předložená PD řeší obnovu stávajících úseků vodovodních řadů v ulici Zborovská od křižovatky s ulicí Královehradecká po křižovatku s ulicí Pickova a Husova, spočívající v provedení nové trasy z potrubí PE D 160 v celkové délce 252,88 m (SO-01). Dále bude zhotoveno nové propojení do ulice Mývaltova v délce 36,18 m z potrubí PE D 90 (SO-02) a provedení přeložky propojovacího řadu z ul. Zborovská do ul. Královehradecká z PE D 225 v délce 19 m (SO-03).

Stavba se skládá ze tří stavebních objektů: Vodovodní řad „1“ (SO-01), Vodovodní řad „2“ (SO-02), Vodovodní řad „3“ (SO-04). Navrženo je přepojení stávajících 20 kusů vodovodních přípojek (VP 1 - VP 20) z potrubí PE MD, PN12,5 D 32 s tloušťkou stěny 4,4 mm (DN23).

Dle PD investor výstavby plně zachová provoz stávajících rozváděcích vodovodních řadů. V ojedinělých případech zajistí náhradní zásobování pitnou vodou v zájmovém území formou provizorních suchovodů.

Ing. Jitka Seidlová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální