



Při demontáži filtru s 2x KL 100 je možné do nového potrubí Dn 100 zpátečky osadit měřič tepla bez přepojení potrubí exp. automatu Dn 32

V sadit měřič tepla průtokoměr Dn 65,  $q_p$  25,0 m<sup>3</sup>/h, Kv 102 m<sup>3</sup>/h, komplet (dodávka MaR), 2x R 100/65, navazít čidla T, přepojit potrubí exp. automatu Dn 32

Rozdělovač a sběrač

Expanzní automat

2x ohříváč TV 1.000 l

VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	VATOP - projekční kancelář Ing. Jan VAŠATA Slov. nár. povstání 627 566 01 Vysoké Mýto IČO : 11145692	
Ing. Jan Vašata		Ing. Jan Vašata		05 – 23		
OBEC : Ústí nad Orlicí		OKRES : Ústí nad Orlicí				
INVESTOR : TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká čp. 1566, Ústí nad Orlicí MBERK						
AKCE :						
INSTALACE MĚŘIČŮ TEPLA V DOM. KOTELNÁCH PROVOZOVANÉ FIRMOU TEPVOS, spol. s r. o. ÚSTÍ NAD ORLICÍ						
					ČÍS. OBJEKTU :	SÓUPRAVA :
					ČÍS. PŘÍLOHY :	
PŘÍLOHA :					ÚT – 22	
KOTELNA DOMU NA PLÁNI čp. 1344						