

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/42801/2025/ORM/knp
Číslo spisu: 7979/2025
Poč. listů: 0
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Tomáš Knapovský, DiS.
Tel: 465 514 237
E-mail: knapovsky@muuo.cz
Datum: 21.05.2025
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Rekonstrukce ulice Zborovská
Evidenční číslo VZ	P25V00000013
Velikost a druh ZŘ	Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Dodatečná informace č. 1

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o vysvětlení výměr u pol. č. 96 – frézování krytu – 5,693 m². V porovnání např. s pol. 95. – odstranění podkladu – 3012m², nebo pol. č. 16 – úprava pláňe – 3626m² je výměra velmi vysoká.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Položka č. 96 je frézování tl. 50 mm. Ve svém popisu má uvedeno 2.850+2.843 m², celkem tedy 5.693 m². Výměra je oproti podkladům „dvojnásobná“ a to z důvodu, že se bude frézovat asfalt celkově tl. 100 mm, ale s rozdělením na ohrusnou a podkladní vrstvu.

Petr Hájek
starosta města