


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (v m)

	CHODNÍK	VOZOVKA, KRAJNICE	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY 1kv	0,35	1	0,7
uložení	pískové lože,folie	krytí chráničkou,folie	pískové lože,folie

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ/SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (v m)

DRUH VEDENÍ	SILOVÉ KABELY 1kv	SDĚL. KABELY	STOKY	VODOVOD	PLYN	
					do 0.005 Mpa	do 0.3 Mpa
SILOVÉ KABELY 1kv	0,05/0.05	0,3/0,3	0,5/0,3	0,4/0,4	0,4/0,1	0,6/0,1

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU KYNETOU



- POZNÁMKY:
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ!
 - PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A UKLÁDÁNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DBÁT POKYNU UVEDENÝCH VE VYJADŘOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
 - KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DLE ČSN 33 2000–5–52 A ČSN 73 6005
 - DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 BUDE PROVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČE PEN NA HODNOTU 5Ω

SO 03 - ELEKTROZVODY, PROPOJENÍ NN

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing. Hajzler Daniel	Ing. Hajzler Daniel	Ing. Pravec František
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj Pardubický
Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	
VODOJEM (2x75m3) KNAPOVEC ÚSTÍ NAD ORLICÍ		Číslo zakázky
		180520091
		Druh projektu
		DSP
		Datum
		03/2013
		Formát A4
		2A4
		Měřítko
		Číslo přílohy
PRODLOUŽENÍ NAPÁJECÍHO PŘÍVODU NN - SITUACE		1:250
		D3.2