


2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

LEGENDA SVÍTIDEL

O	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A1	IN-172	přisaz. s košem žárovkové 100W IP65	100	IP65	

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
	3553-05929 B	Spínač Praktik řaz. 5, PH skříň, barva bílá	250	10			IP44
	5518-2929 B	Zásuvka Praktik 2P+Z, PH skříň, barva bílá	250	16			IP44
	5515N-C05521 B	C(2P+PE) PH skříň, nezáměnná					IP54
	1000, 1000W	Topný konvektor, el.termostat	250				IP24
	350-20050	Detektor pohybu PIR 180° IP44 2300 W, bílokrémová					



PODZEMÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V PROSTORÁCH NEBEZPEČNÝCH DOPLŇENÁ DOPLŇ.POSPOJOVÁNÍM  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A NAPĚTÍM SELV

SO 03 - ELEKTROZVODY, PROPOJENÍ NN

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM												
<table><tr><td>Zodpov. projektant</td><td>Vypracoval</td><td>Kontrola</td></tr><tr><td>Ing. Hajzler Daniel</td><td>Ing. Hajzler Daniel</td><td>Ing. Pravec František</td></tr><tr><td>Obec</td><td>Ústí nad Orlicí</td><td>Kraj</td></tr><tr><td>Investor</td><td>TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí</td><td>Pardubický</td></tr></table>			Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola	Ing. Hajzler Daniel	Ing. Hajzler Daniel	Ing. Pravec František	Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj	Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	Pardubický
Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola												
Ing. Hajzler Daniel	Ing. Hajzler Daniel	Ing. Pravec František												
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj												
Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	Pardubický												
<div>VODOJEM ( 2x75m3 ) KNAPOVEC</div> <div>ÚSTÍ NAD ORLICÍ</div> <div>ELEKTROINSTALACE 2NP, PODZEMÍ</div>		<div><div>PCPROJECT</div><div>projekční kancelář</div><div>570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22</div><div>tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</div></div>												
		Číslo zakázky180520091												
		Druh projektuDSP												
		Datum03/2013												
		Formát A42A4												
		MěřítkoČíslo přílohy												
		1:100D3.4												