




VODOJEM (2x75m3) KNAPOVEC



Napěťová soustava: 3+PEN 230/400V 50Hz -TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	SCHVÁLIL		Conel s.r.o., Sokolská 71	
NEŽUKA Z.	HORÁČEK P.	ŠVARCR M.		562 04 Ústí n. Orlicí III	
				tel./fax: 465 521 020, 465 521 021	
ZAKÁZKA Č.: 3332072				mobil-ústředna: 603 872 287	
KRAJ: PARDUBICKÝ	KAT.ÚZEMÍ:			E-mail: conel@conel.cz	
				http://www.conel.cz/	
DISPOZICE VDJ KNAPOVEC			FORMÁT	A4 M1:100	
			DATUM	10/2015	
			STUPEŇ	DPS	
			SOUBOR	Dispozice VDJ Knapovec.dwg	
INVESTOR	TEPVOS, spol s.r.o.		VYDÁNÍ Č.	1	
D4 SO 04 PŘENOS DAT A MaR			ČÍSLO	PD-2015-58-D-1 list 1/1	