ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ Z PEHD 63, PEHD90, PEHD110 V PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACI



LEGENDA:

1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP NETŘÍDĚNÝ ŠTP
2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP DO VEL. ZRN 4mm
3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
4 – VODOVOD. POTRUBÍ
5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE

SO 02 - VODOVODNÍ ŘADY, PROPOJENÍ

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing. Kopecký Josef	Ing.Pravec František
Obec: Ústí nad Orlicí	Kraj: Pardubický	
Investor: TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí		

PC PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

VODOJEM (2x75m3) KNAPOVEC

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Číslo zakázky	180520092
Druh projektu	DPS
Datum	09/2015
Formát A4	2xA4
Měřítko	Číslo přílohy
.	D 2.6

ULOŽENÍ POTRUBÍ