SO 340 – VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ – TEPVOS a.r.o.
TLT DN 150 DÉLKY 32,24 m



DETAIL 1



DETAIL 2



DETAIL 3



DETAIL 3

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ DLE PODÉLNÉHO PROFILU



DETAIL 4



UPOZORNĚNÍ

UMÍSTĚNÍ A MOŽNOST OPŘENÍ KONCŮ PŘI TLAKOVÉ ZKOUŠCE JE NUTNÉ VYŘEŠIT NA STAVBĚ PODLE PŘESNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍHO VODOVODU TAK, ABY NEBYLO STÁV. POTRUBÍ OHROŽENO.

POLOHY STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH VODOVODŮ BYLY PŘEVZATY Z DIGITÁLNÍHO PODKLADU OD TEPVOS s.r.o., NAPOJENÍ JE TŘEBA UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI NEJEN VÝŠKOVĚ, ALE I SMĚROVĚ

VEŠKERÉ ZÁSAHY DO STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ, TLAKOVÉ ZKOUŠKY A POD. BUDOU PROVÁDĚNY ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE TEPVOS s.r.o. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V ZEMI – ŠROUBY A MATICE NEREZ

OPĚRNÉ BETONOVÉ BLOKY (VELIKOST) BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ PODLE MÍSTA POUŽITÍ NA POTRUBÍ, PODLE TVAROVKY, NUTNO UPŘESNIT PODLE MECHANICKÉ ODOLNOSTI A TYPU ZEMINY A POD., OPĚRNÉ BLOKY V LB3 A LB6 BUDOU ARMOVANÉ, KOLENA BUDOU KOTVENA DO ZÁKLADOVÝCH ČÁSTÍ BLOKŮ, DNO ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE U ARM. BLOKU UVAŽOVÁNO –1,15 m POD DNEM KOLENA

OZNAČENÁ HRDLA BUDOU JIŠTĚNA ZÁMKOVÝM SPOJEM STANDARD VI

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Hálkova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@orlion.cz, www.orlion.cz IČ: 259 62 914

investor: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Nový most přes Knapovecký potok v ulici Třebovská v Ústí nad Orlicí

■ kraj: Pardubický	■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
■ MÚ/OU: Ústí nad Orlicí	■ odpovědný projektant objektu: Ing. Alena Melišová
■ stupeň utajení: bez utajení	■ vypracoval: Ing. Alena Melišová
■ datum: 11. 2015	■ kontroloval: Ing. Jan Fiala
■ zakázkové číslo: 015 001	■ změna číslo: 00
■ stupeň PD: DSP+PDPS	■ měřítko: –

SO 340 - VÝMĚNA VODOVODNÍHO POTRUBÍ - TEPVOS s.r.o.

KLADEČSKÉ SCHEMA

C.3.1.6