



Služby pro naše město...

Váš dopis zn. / ze dne .../6. 12. 2016  
Naše značka TEP/1466/2016/ZD  
Vyřizuje / kontakt Doseděl / 465 519 854  
V Ústí nad Orlicí 7. 12. 2016

**JDS projekt, s.r.o.**

**Jan Dominik Suchánek DiS.**

Džbánov u Vysokého Mýta 22  
566 01 Vysoké Mýto

**Věc:** **VYJÁDŘENÍ k průběhu podzemních vedení / k napojení na podzemní vedení / k PD k provádění stavebních prací na sítích / ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. vyjádření číslo: 213/2016**

**Akce:** **Oprava povrchů v ulici Školní v k. ú. Kerhartice nad Orlicí**

Katastrální území:  
Zájmové území:

**Kerhartice nad Orlicí**  
ulice Školní

Investor:  
Zhotovitel:

**Město Ústí nad Orlicí**  
...

V uvedeném zájmovém území v katastrálním území Kerhartice nad Orlicí, zvýrazněném na Vámi předložené situaci, se **nachází:**

- **veřejný vodovodní řad PE 90, PE 63, LT DN 80**
- **kanalizační stoka jednotná Bet 400**
- **kabelové vedení veřejného osvětlení**

ve správě obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. Při provádění případných zemních prací **dojde** k dotčení, křížení nebo souběhu s podzemními sítěmi v naší správě.

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou akci, vypracovanou ve stupni pro územní řízení panem Janem Dominikem Suchánkem, DiS. v říjnu 2016 obchodní firma TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel vodovodu, kanalizace, rozvodů tepla a veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí, souhlasí.

K plánované realizaci opravy povrchů v ulici Školní v k. ú. Kerhartice nad Orlicí nemáme připomínky při splnění níže uvedených požadavků:

- 1) **Před započítáním prací je nutno požádat o vytyčení podzemních sítí!** Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Písemnou žádost o vytyčení podzemních sítí žádáme doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: TEPVOS, spol. s r.o. - ČOV, Libchavy 1458, 561 16 Libchavy (tel. 608 553 301). Doručení písemné objednávky na vytyčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytyčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- 2) Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 733050 "Zemní práce", Vyhláška 324/90 Sb. a dalších navazujících norem, prostorová vedení budou ukládána v souladu s ČSN 736005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti našich sítí budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností.
- 3) Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našich zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s existencí podzemních sítí. Před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- 4) **Za veškeré škody vzniklé na našem zařízení při provádění prací v zájmovém území stavby je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele.**
- 5) V případě odkrytí **veřejné kanalizační stoky** nebo **veřejného vodovodního řadu** je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553301. Při nutnosti vytyčení sítí

**TEPVOS, spol. s r.o.**  
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793  
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz  
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C / 16762  
Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 168 752 599/0300

zašlete objednávku nejlépe v elektronické podobě: [cov@tepvos.cz](mailto:cov@tepvos.cz) nebo v papírové podobě TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí.

- 6) V případě odkrytí podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele a vlastníka sítě na tel. 608 553306. Nad přístupným odkrytým kabelem v. o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození.
- 7) **Při jakémkoli porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu stávající kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k nutné výměně poškozeného kabelového úseku.**

- 8) **V případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma** vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

**Veřejný vodovod:**

- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m
- c) u vodovodních řadů nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m

**Veřejná kanalizace:**

- a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
- c) u kanalizačních stok nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m

**Veřejné osvětlení a světelná signalizace:**

- U provádění zemních prací v blízkosti vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace budou dodrženy nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení, které řeší ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí."

- 9) **V případě žádosti o napojení nové vpusti na kanalizační stoku ve správě TEPVOS, spol. s r.o., žádáme při realizaci postupovat dle následujících požadavků:**

- a) kontrolu napojení na naše síť - kanalizace provede zástupce provozovatele.
- b) nové napojení nové kanalizační přípojky na veřejnou kanalizační stoku bude realizováno provozním úsekem TEPVOS, spol. s r.o. na základě písemné objednávky investora (odběratele), kontakt: [cov@tepvos.cz](mailto:cov@tepvos.cz), 734 261 906 (p. Kaválek). Přípojka kanalizace musí být vybudována v souladu s ČSN 75 6101- Kanalizační stoky a přípojky. Nové zaústění kanalizační přípojky nesmí zasahovat do průtočného profilu stoky.
- c) v případě, že ke kontrole napojení kanalizační přípojky na stoku nebude přizván zástupce provozovatele, nebo bude přizván později, žádáme o provedení a předání kamerové prohlídky kanalizační stoky v daném úseku napojení.
- d) při žádosti o napojení na naše síť, které je odsouhlaseno naším vyjádřením, není nutné žádat o souhlas s činností v ochranném pásmu, pokud se činnost v pásmu týká samotného napojení.


- 10) Společnost TEPVOS, spol. s r.o., jako majitel a provozovatel veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Orlicí a přidružených katastrech, žádá použít při úpravách objektů veřejného osvětlení schválený typ svítidel používaný naší společností – sadová svítidla EP a výložníková svítidla M2A. Veškeré překládané kabely budou uloženy v plastových chráničkách odpovídajícího průřezu. Současně požadujeme prověřit, zda při novém napojení nedojde ke zvýšení technických a kapacitních nároků stávající síť veřejného osvětlení a v případě nutnosti zásahu do stávajícího zařízení začlenit tyto úpravy do realizační PD.

- 11) Nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítě. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby,

který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:500 a disketu s technickou zprávou ve formátu \*.txt a výkresovou částí ve formátu \*.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

- 12) Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, případně jejích částí, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řád nebo veřejnou kanalizaci. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem naší společnosti a jejich přesné umístění není vždy přesně uvedeno v poskytovaných mapových podkladech naší společnosti.
- 13) Toto vyjádření je platné pouze pro rozsah prací v zájmovém území vyznačeném žadatelem v přiložené situaci, případně pro provádění zemních prací, které jsou jednoznačně vymezeny v předložené projektové dokumentaci. Vyjádření se týká následujících podzemních sítí: veřejný vodovodní řád, kanalizace, rozvody tepla, kabelové vedení veřejného osvětlení a světelné signalizace v Ústí nad Orlicí a přidružených katastrálních územích. **Platnost tohoto vyjádření je omezena na dobu 12 měsíců. Platnost vyjádření končí dne 7. 12. 2017.** Po uplynutí doby platnosti, případně při změně velikosti zájmového území, rozsahu prací nebo změně stupně PD je nutno požádat o nové vyjádření nebo prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

S pozdravem.



**Zdeněk Doseděl**  
technická dokumentace  
středisko investic  
**TEPVOS, spol. s r.o.**

**Před realizací výkopových prací na veřejném prostranství musí být vydán souhlas Města Ústí nad Orlicí ke zvláštnímu užívání tohoto prostranství a v případě zásahu do komunikace (silnice, chodník, nebezpečná komunikace) musí být vydán i souhlas správce komunikací – Odbor rozvoje města Ústí nad Orlicí.**

**Nedílnou součástí tohoto vyjádření jsou uvedené přílohy:**

Příloha: Situace s vyznačeným zájmovým územím a zakreslením sítí.  
Kopie žádosti o vyjádření k podzemním sítím.

„zapřevzatí uzemi se neobchází, nachází, zařízení ve správě TEPCOS, spol. s r.o.,  
přes započatou zřízení práci nutno vyřadit  
konj. vyřazení předtím po dobu: 12 7 5 6 10

[illegible]

TEPPOS, spol. s r.o.  
Královéhradecká 1566  
562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793



## Zdeněk Doseděl

**Od:** Honza <jadosu@email.cz>  
**Odesláno:** 6. prosince 2016 10:35  
**Komu:** Zdeněk Doseděl  
**Předmět:** Žádost o vyjádření k PD  
**Přílohy:** C.1.3\_VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ.pdf; B.1\_SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf; A\_Průvodní zpráva.pdf; C.1.2 SITUACE.pdf; Tepvos - síť.pdf

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k projektové dokumentaci: "Oprava povrchů v ulici Školní v Kerharticích. Investorem je Město Ústí nad Orlicí.

Předmětem opravy bude zbroušení stávajícího asf. krytu vozovky a položení nové vrstvy. Lokálně budou provedeny sanace konstrukce vozovky.

Do Vaší kanalizace bet. DN400 budou připojeny 3ks nových uličních vpustí, které jsou v bezodtokých místech. Ostatní přípojky budou pouze pročištěny.

Dále se předpokládá nutnost posunů 2ks sloupů veřejného osvětlení pro zajištění odstupů od vozovky 0,5m za vnitřní stranu obruby. Stávající živičné chodníky budou vyměněny za chodníky ze zámkové dlažby.

Přikládám Vaše vyjádření k existenci sítí.

Předem děkuji za vyřízení.

S pozdravem Suchánek

JDS projekt, s.r.o.

Džbánov 22

56601 Vysoké Mýto

p.s. Vaše vyjádření postačí zaslat naskenované emailem  
(máme problémy s poštou, mají dva Džbánovy s totožným PSČ)

# SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



Vypracoval:	Jan Dominik Suchánek, DiS.	<b>JDS projekt, s.r.o.</b> Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 288 03 736	
Technická kontrola:	Jana Proházková, PhD.		
Zodpovědný projektant:	Jan Dominik Suchánek, DiS.		
Region: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ		Obec: ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Investor: MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
Akce:	OPRAVA POVRCHŮ V UL. ŠKOLNÍ V KERHARTICÍCH		
Obsah:	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	Stupeň:	DUR+DSP
		Zak. č.:	167-16-3
		Arch. č.:	167-16
		Datum:	09/2016
		Formát:	A4
		Měřítko:	Číslo příl. výkresu:
		Kóty: m	C.1.

## 228/

[illegible]