



## STÁVAJÍCÍ

RE	1 POLE	3 x 1-AVKY 3x240+120 BL800SE301, 630A OPV10/3/2A
RH1	1. POLE	PROPOJOVACÍ
	2. POLE	PROPOJOVACÍ VÝVOD PRO RP1 J2RU50/160A+HL. VYPÍNAČ PRO HOSP. ČÁST (POLE 3-5)
	3. POLE	VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ PRO AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO BOJLER KUCHYŇ
	4. POLE	VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ PRO INFRA VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO INSTALACE KUCHYŇ
	5. POLE	VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ PRO INFRA VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO INSTALACE KUCHYŇ



Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák
Zodpovědný projektant :		Ing. Hana Bezstarosti
Projektant :		Ing. Hana Bezstarosti
Kraj :	Pardubický	M.Ú. : Ústí nad Orlicí
Stavebník : Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, oprávněný hospodářit se svěřeným majetkem - Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí		
Stavba : <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výsluní 200,</b> Ústí nad Orlicí, st. 2631 a p.p.č. 514 k.ú. Ústí nad Orlicí [775274], Na Výsluní 200, 566 01 Ústí nad Orlicí		
Název výkresu : <b>PŮDORYS 1.NP - DEMONTÁŽ TOPIDEL</b> (HOSPODÁŘSKÝ PAVILÓN)		
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Číslo paré :
Autorizace: <div style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>		
Číslo zakázky :	6-2/2015	 <div style="text-align: center;">             IRBOS s.r.o.              Česka 115              Kostelec nad Orlicí              517 41              www.irbos.cz           </div>
Stupeň PD :	DSP + DPS	
Datum :	9/2015	
Měřítko :	1:100	
Formát :	2 x A4	
Číslo výkresu :		D.1.4.C.4