

AKU 6 kW — STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ KAMNA

600W — STÁVAJÍCÍ INFRA TOPIDLO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

STÁVAJÍCÍ

RP1 1. POLE 2x AYKY 3x240+120
J2UV50L 630A -HL. VYPÍNAČ PRO ŠKOLNÍ PAVILON

2. POLE VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ
PRO AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO
BOJLER

3. POLE VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ
PRO AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO

4. POLE VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ
PRO AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO

5. POLE VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ
PRO AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO

6. POLE VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ
PRO AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO
JISTÍCÍ

6A. POLE PRO INFRA VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO
INSTALACE - I. A II. TŘÍDA
PODRUŽNÉ ROZVODNICE-DÍLNA, SCHODIŠTĚ, SAUNA

7. POLE VÝVODOVÝ - JIŠTĚNÍ
PRO AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ - BUDE ODPOJENO

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Hana Bezstarosti	
Projektant :	Ing. Hana Bezstarosti	
Kraj : Pardubický	M.Ú. : Ústí nad Orlicí	

Stavebník : Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, oprávněný hospodařit se svěřeným majetkem - Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí

Stavba : **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výsluní 200,**
Ústí nad Orlicí,
st. 2631 a p.p.č. 514 k.ú. Ústí nad Orlicí [775274],
Na Výsluní 200, 566 01 Ústí nad Orlicí

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA — Číslo paré :

Název výkresu : PŮDORYS 1.NP - DEMONTÁŽ TOPIDEL
(PAVILÓN DĚTÍ)

Autorizace:

IRBOS s.r.o.
Čestice 115
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.irbos.cz

Číslo zakázky :	6-2/2015
Stupeň PD :	DSP + DPS
Datum :	9/2015
Měřítko :	1:100
Formát :	2 x A4
Číslo výkresu :	D.1.4.c.3