



PŮDORYS – ROZDĚLOVAČ PŮDORYS – SBĚRAČ




- - - - -
- DN 32 - závít PN 6
- DN 32 - závít PN 6
- DN 20 - závít PN 6
- DN 25 - závít PN 6
- DN 25 - závít PN 6




- - - - -
- DN 32 - závít PN 6
- DN 32 - závít PN 6
- DN 20 - závít PN 6
- DN 25 - závít PN 6
- DN 25 - závít PN 6

- DN 50 – PŘÍRUBA PN 6 - DN 50 – PŘÍRUBA PN 6 - DN 100




POHLED "P"

- - - - -
- DN 32 - závít PN 6
- DN 32 - závít PN 6
- DN 20 - závít PN 6
- DN 25 - závít PN 6
- DN 25 - závít PN 6



POHLED "P"


- - - - -
- DN 32 - závít PN 6
- DN 32 - závít PN 6
- DN 20 - závít PN 6
- DN 25 - závít PN 6
- DN 25 - závít PN 6



- DN 50 – PŘÍRUBA PN 6 - DN 50 – PŘÍRUBA PN 6 - DN 100
- DN 15 - závít PN 6 - DN 15 - závít PN 6

POZNÁMKA:

- A – NÁVAREK PRO TEPELOMĚR DN M20x1,5
- B – NÁVAREK PRO TLAKOMĚR DN M20X1,5
- JEDNÁ SE O POTRUBÍ OCEL Ø108/4,0 + DÝNKO KLENUTÉ
- PODPĚRY – 4 ks – TYPU SS 80/150 , l = 420 – 670 mm

Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :		Ing. Jiří Sochůrek	
Projektant :		Ing. Jiří Sochůrek	
Kraj :	Pardubický	M.Ú. : Ústí nad Orlicí	
Stavebník : Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí,			
Stavba : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí			
st. 2631 a p.p.č. 514 k.ú. Ústí nad Orlicí [775274], Na Výsluní 200, 566 01 Ústí nad Orlicí			
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ			
Číslo paré :			
Název výkresu :		Číslo výkresu :	
DETAIL ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE		D.1.4b.9	
Autorizace:			
Číslo zakázky :		6-2/2015	
Stupeň PD :		DSP + DPS	
Datum :		9/2015	
Měřítko :		1:50	
Formát :		4x A4	
<div><p>IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Orlicí www.irbos.cz</p></div>			