Název výkresu :	**SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOP. TĚLES** (PAVILON DĚTÍ)
	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Číslo výkresu :	**D.1.4b.10**
Formát :	8x A4
Měřítko :	1:50
Datum :	9/2015
Stupeň PD :	DSP + DPS
Číslo zakázky :	6-2/2015

Autorizace:

REBOS s.r.o.
Dukelská 1115
Kladno
www.rebos.cz

Stavba : **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výšinì 200, Ústí nad Orlicí**

Ústí nad Orlicí
st. 2631 a p.p.č. 514 k.ú. Ústí nad Orlicí [775274],
Na Výšinì 200, 566 01 Ústí nad Orlicí

Stavebník :Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 15, 562 01 Ústí nad Orlicí,

Kraj :	Pardubický	M.Ú. : Ústí nad Orlicí
Projektant :	Ing. Jiří Sochurek	
Zodpovědný projektant :	Ing. Jiří Sochurek	
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Mrňák	

POZNÁMKA:

POUŽITÍ VEDENÉ POD TLESY NAD PODLAHOU V MÍSTNOSTECH C. 102a, 101d, 105, 101b, 102b, 202a, 201a, 205a, 201b a 202b
BUDE OPATŘENO UMĚLOHMOTNÝMI LIŠTAMI. OSTATNÍ HZ LIŠTY BUDE PŘED MONTÁŽÍ PROJEDNÁNA S VEDENÍM MŠ.
– PŘI MONTÁŽI POUŽITÍ ZÁKAZEK PŘEVENT DO ZDIVA UMĚLOHMOTNÉ TMĚNĚNÝ PRO ZALIKVITÍ ZÁKRETOVÝCH HZ LIŠT.

LEGENDA POUŽITÁ:

TOPNÁ VODA NÁBĚH 60°C – OBJEKT PAVILON DĚTÍ

TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA 45°C – OBJEKT PAVILON DĚTÍ