

Č.	MÍSTNOST	PLOCHA
01	SCHODIŠTĚ	9,9
02	ŠATNA PERSONÁLU	22,1
03	CHODBA	5,1
04	SKLAD ZAHR. NÁČINÍ	5,9
05	STROJOVNA ÚT	11,2

Poznámka 1:
Silnoproudé rozvody musí být taženy odděleně od slaboproudých vedení.

Poznámka 2:
Kabelové trasy jsou navrženy orientačně, pokud budou nalezeny trasy vhodnější je možné je po dohodě s investorem použít.

LEGENDA:

- ZÁSUVKY 16A/230V IP44
- ZÁSUVKY 16A/400V IP44
- ZÁSUVKY 16A/230V IP20 - VŽDY PRVNÍ V OKRUHU S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- KABELOVÁ TRASA
- EH - OHŘÍVAČ VODY - STÁVAJÍCÍ
- QM - SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- VÝVOD KE SPOTŘEBIČI 400V/16A
- STOUPACÍ VEDENÍ
- BT - PROSTOROVÝ TERMOSTAT 5-50°C
- STOP ÚT - TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VYPNUTÍ PLYNOVÉHO KOTLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 2
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. TZ

PROVEDENÍ : KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V LIŠTÁCH, VE STROPNÍ KONSTRUKCI, V PODLAHÁCH

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	
ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ	FORMÁT	A2
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí, Hylváty		DATUM	3/2016
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		STUPEŇ	DSP
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POD LESEM HYLVÁTY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	16013
			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	SILNOPROUD 1.PP		ČÍSLO VÝKRESU	E3