

Č.	MÍSTNOST	PLOCHA
11	ZÁDVEŘÍ	4,1
12	ŠATNA DĚTÍ	16,1
13	ŠATNA DĚTÍ	17,0
14	DENNÍ MÍSTNOST	63,0
15	HERNA	30,8
16	PŘÍPRAVNA JÍDLA	14,5
17	WC, UMÝVÁRNA	13,5
18	SCHODIŠTĚ	10,7
19	JÍDELNÍ VÝTAH	1,1

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	2 x36W IP20	Zářivkové svítidlo přisazené, prizmatický kryt, elektronický předř.	2 x L 36 W/840 G13, 36W, 3350lm, Ra 80K;
B	2 x36W IP65	Zářivkové svítidlo přisazené, elektronický předř.	2 x L 36 W/840 G13, 36W, 3350lm, Ra 80K;
C	1 x100W IP20	Žárovkové svítidlo přisazené,	1 x LED E27 12W/840
D	1 x100W IP44	Žárovkové svítidlo přisazené,	1 x LED E27 10W/840
E	1 x20W IP44	LED svítidlo přisazené, s pohybovým čidlem	1 x LED 20W
N	1 x8W IP20	Zářivkové svítidlo nouzový zdroj 1h	1 x 8 W

LEGENDA:

- SPÍNAČE ŘAZENÍ 1, 5, 6, 7

- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOTNAVKOU

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ELEKTRO-SYCHRA
ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ	Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí, Hylváty		
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		FORMÁT: A2
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POD LESEM HYLVÁTY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ		DATUM: 3/2016
			STUPEŇ: DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 16013
			MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH	OSVĚTLENÍ 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU: E8