



PŮDRORY STŘECHY




STŘECHA VĚŽE



Legenda:

- jímání vedení AIMnGSi8
zemníčkové vedení FeZn30x4
síťový tyčový jímání
pomocný jímání
zkoušební svorka
označovací štítek
ochranný úhelník
okapová svorka
univerzální svorka
svorka pás - kulatina
svorka SZ v krabici KO125

Hromosvod bude proveden v souladu s ČSN EN 62305-3 ed.2

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVIL		KONTROLOVAL			
Ing. Petr Šedaj		Jiri Skalický		Ing. Petr Šedaj			
OBEC		Ústí nad Ohří - Hřivnáč					
INVESTOR		Město Ústí nad Ohří, Sychrova 16, 562 01					
<div><div>ELEKTRO SYCHRA s.r.o. Jihmárnice 233 562 01 Ústí nad Ohří E-mail: info@elektrosychra.cz</div></div>							
						FORMÁT	
						ČÍSLO ZÁK.	
						DATUM	
						TČEČ	
k.ú. Hřivnáč		DPS		MEŘITKO			
Překres		1:100		D.1.4.D-4			
Hromosvod a uzemnění							