



LEGENDA ČAR

	EZS - sběrnice BUS FI HX06/02
	EZS - FI H06
	EZS - FI H04
	spol. trasa EZS - Xx FI H06
	EZS - nezapojený vývod

LEGENDA ZNAČEK

Značka	Popis	Značka	Popis
	EZS - magnetický kontakt-spínač		EZS - ovládací klávesnice
	EZS - magnetický kontakt-spínač		EZS - GSM vysílač
	EZS - PIR včít		EZS - okna venkovní zálchovaná
	EZS - transformátor		EZS - okna vnitřní
	EZS - expandér		EZS - detektor duální PIR/MW
	EZS - ústředna		EZS - detektor duální PIR/GLASS
	EZS - akumulátor		EZS - programovatelné výstupy (relé) na BUS
	EZS - radiový modul		

POZNÁMKA:

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.

PŘI KLADENÍ KABELŮ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DODRŽET ODSTUPY OD OSTATNÍCH ROZVODŮ:
- DO 5m SOUBĚHU 6cm, NAD 5m SOUBĚHU 20cm A PŘI KŘÍŽOVÁNÍ 1cm (MIN. DLE ČSN 33 2000-5-52)

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
- SÍŤOVÝ ZDROJ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OSTATNÍ PRVKY MALÝM NAPĚTÍM SELV

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL	KOKULA s.r.o Na Štěpnici 970 562 01 Ústí nad Orlicí IČ 287 84 189	
ING. M. KOKULA	P. ČADA	P. ČADA			
KRAJ:	PARDOBICKÝ	MÍSTO:	ÚSTÍ NAD ORLICÍ	FORMÁT	1xA3
INVESTOR:	MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 562 01			MĚŘÍTKO	
AKCE :	HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH HYLVÁTY			DATUM	10/2015
MÍSTO :	ST. P.Č. 345, K.Ú. HYLVÁTY			STUPEŇ	DPS
PROFESE:	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE			ČÍS.ZAK.	P4214
OBSAH:	SCHEMA ZAPOJENÍ EZS			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
				D.1.4.E.2.5	