

<b>KOKULA s.r.o.</b> NA ŠTĚPNICI 970 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ			<b>ING. ROMANA VACKOVÁ</b> PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 561 02 DOLNÍ DOBROUČ 604 T: 465 523 662 e-mail: vackova@cominnet.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE		
ING. M.KOKULA	ING.R.VACKOVÁ	ING.R.VACKOVÁ		
INVESTOR	MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, SYCHROVA 16, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ		FORMÁT	
MÍSTO STAVBY	ÚSTÍ NAD ORLICÍ		DATUM	IX/2015
STAVBA <div style="text-align: center;"> <b>HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH HYLVÁTY</b>  <b>ST.P.Č.345, K.Ú.HYLVÁTY</b> </div>			STUPĚN PD	DPS
			MĚŘÍTKO	1 : 100
			Č.ZAKÁZKY	27/2012
			KÓD OBJEKTU	KÓD PROFESE <b>VZD</b>
ČÁST	VZDUCHOTECHNIKA		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	SPECIFIKACE VZD ZAŘÍZENÍ			<b>D.1.4.F.2</b>

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ		
Číslo projektu:	272012	
Název projektu:	<b>Hasičská zbrojnice SDH Hylváty</b>	
Pozice	Název, typ, rozměr	Počet MJ

Zařízení č. **1 - Odsávání zplodin**

1.1	Radialní nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem - V=1500m3/hod, p=230Pa, 400V/50Hz, 0,55kW), provedení L3, tlumicí manžeta JS 280mm, tlumicí manžeta 280x200, konzoly pod ventilátor	kpl 1
1.2	Ohebná PVC hadice pro odsávání vzduchu a kouře JS 200mm	bm 5
1.3	Nástavec pro odsávání výfukových plynů vč. přenosného stojanu - atyp - rozměry upřesnit s provozovatelem dle typu auta - cca 500x500x150-300mm, hrdlo J 200mm - pozinkovaný plech	ks 1
1.4	Regulační klapka JS 200mm s ručním ovládacím	ks 1
1.5	Výfukový kus JS 280 s krycím sítím proti ptactvu	ks 1
1.6	Oblouk OS 90 280	ks 3
1.7	Oblouk OS 90 200	ks 1
1.8	Odbočka OBJ 90 280 200	ks 1
1.9	Přechod PRO 280 200	ks 1
1.10	Přechod 280x200-280/200	ks 1
1.11	Potrubí SPIRO 200/3m	ks 1
1.12	Potrubí SPIRO 280/1m	ks 1
1.-	Montážní a těsnicí materiál, materiál na závěs, konzoly pod ventilátor	kpl 1

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ		
Číslo projektu:		272012
Název projektu:		<b>Hasičská zbrojnice SDH Hylváty</b>
Pozice	Název, typ, rozměr	Počet MJ

Zařízení č. **2 - Ostatní zařízení**

<b>2.1</b>	Nástěnný axiální ventilátor JS 150mm, V=150m3/hod, pext=50Pa, 230V-25W, zpětná klapka, časový doběh	ks 1
<b>2.2</b>	Nástěnný axiální ventilátor JS 120mm, V=100m3/hod, pext=50Pa, 230V-20W, zpětná klapka, časový doběh	ks 5
<b>2.3</b>	Přetlaková samočinná klapka JS 125mm	ks 4
<b>2.4</b>	Přetlaková samočinná klapka JS 160mm	ks 1
<b>2.5</b>	neobsazeno	ks 0
<b>2.6</b>	Oblouk OS 90 125	ks 1
<b>2.7</b>	Oblouk OS 90 160	ks 1
<b>2.8</b>	Odbočka OBJ 90 125 125	ks 1
<b>2.9</b>	Odbočka OBJ 90 160 125	ks 1
<b>2.10</b>	Potrubí SPIRO 125/3m	ks 4
<b>2.11</b>	Potrubí SPIRO 160/3m	ks 1
<b>2.-</b>	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěs, konzoly pod ventilátor	kpl 1